

# MultiPlus-II 230V

Rev 11 - 08/2024

Dieses Handbuch ist auch im [HTML5-Format](#) verfügbar.

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Bewahren Sie diese Anleitung auf!</b>     | <b>1</b>  |
| <b>2. Beschreibung</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1. Boote, Fahrzeuge und andere Einzelgeräte                                  | 3         |
| 2.2. Netzabhängige und netzunabhängige Systeme in Kombination mit PV-Systemen  | 3         |
| 2.3. Ladegerät   | 4         |
| 2.3.1. Blei-Säure-Batterien  | 4         |
| 2.3.2. Victron Lithium Battery Smart   | 5         |
| 2.3.3. Andere Lithium-Batterien  | 5         |
| 2.3.4. Mehr zu Batterien und dem Laden von Batterien                           | 5         |
| 2.4. ESS - Energy-Speicher-Systeme: Rückführung von Energie in das Stromnetz   | 5         |
| <b>3. Betrieb</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1. Ein/Aus/Schalter nur für das Ladegerät                                    | 7         |
| 3.2. Fernsteuerung   | 7         |
| 3.3. Ausgleichsladung und erzwungene Konstantspannung                          | 7         |
| 3.3.1. Ausgleich   | 7         |
| 3.3.2. Erzwungene Konstantspannung   | 7         |
| 3.3.3. Aktivierung von Ausgleichsladung und erzwungener Konstantspannungsphase | 7         |
| 3.4. LED-Anzeigen  | 8         |
| 3.5. Vorgehensweise beim Abschalten  | 11        |
| 3.6. Wartung   | 11        |
| <b>4. Installation</b>   | <b>12</b> |
| 4.1. Standort  | 12        |
| 4.2. Vibrationskontrolle   | 14        |
| 4.3. Anschluss der Batteriekabel   | 14        |
| 4.4. Anschluss der Wechselstrom-Verkabelung                                    | 15        |
| 4.5. Optionale Anschlüsse  | 16        |
| 4.5.1. Fernsteuerung   | 16        |
| 4.5.2. Programmierbares Relais   | 16        |
| 4.5.3. Programmierbare E/A-Anschlüsse  | 16        |
| 4.5.4. Starterbatterie   | 16        |
| 4.5.5. Spannungssensor   | 16        |
| 4.5.6. Temperatursensor  | 17        |
| 4.5.7. Parallelbetrieb   | 17        |
| 4.5.8. Drei-Phasen-Betrieb   | 17        |
| <b>5. Konfiguration</b>  | <b>18</b> |
| 5.1. Standardeinstellungen: betriebsbereit                                     | 18        |
| 5.2. Beschreibung der Einstellungen  | 19        |
| 5.3. Konfiguration   | 21        |
| 5.3.1. VictronConnect App  | 21        |
| 5.3.2. VEConfigure   | 21        |
| 5.3.3. VE.Bus Quick Configure Setup (Schnellkonfiguration)                     | 22        |
| 5.3.4. VE.Bus-System-Konfiguration   | 22        |
| <b>6. Fehleranzeigen</b>   | <b>23</b> |
| 6.1. Allgemeine Fehleranzeigen   | 23        |
| 6.2. Besondere LED-Anzeigen  | 25        |
| 6.3. VE.Bus LED Hinweise   | 25        |
| 6.3.1. VE.Bus OK-Codes   | 25        |
| 6.3.2. VE.Bus-Fehlercodes  | 25        |
| <b>7. Technische Angaben</b>   | <b>28</b> |
| <b>8. ANHANG</b>   | <b>33</b> |
| 8.1. A: Übersicht der Anschlüsse   | 33        |
| 8.2. B: Blockschaltbild  | 36        |
| 8.3. C: Anschlussdiagramm für parallele Anschlüsse                             | 36        |

|  |    |
|--|----|
| 8.4. D: Anschlussdiagramm für Drei-Phasen-Anschlüsse ..... | 37 |
| 8.5. E: Ladealgorithmus .....                              | 37 |
| 8.6. Temperaturkompensation .....                          | 39 |
| 8.7. G: Gehäuseabmessungen .....                           | 40 |

# 1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Bewahren Sie diese Anleitung auf!

## Allgemeines

Lesen Sie zuerst die mit diesem Produkt gelieferte Dokumentation, und machen Sie sich mit den Sicherheitskennzeichnungen und Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit entsprechenden internationalen Normen und Standards entwickelt und erprobt. Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich.



**Warnung – Diese Wartungsanleitung darf nur von qualifiziertem Personal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie keine anderen als die in der Betriebsanleitung angegebenen Wartungsarbeiten durchführen, außer Sie sind dafür qualifiziert**



Das Gerät wird in Verbindung mit einer ständigen Spannungsquelle (Batterie) benutzt. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können gefährliche Spannungen an den Anschlussklemmen anliegen. Trennen Sie deshalb bei allen Wartungsarbeiten das Gerät von der Wechselstromquelle und von der Batterie.

Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Innenbauteile. Entfernen Sie deshalb nie die Frontplatte und nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn alle Blenden angebracht sind. Alle Wartungsarbeiten sollten von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Interne Sicherungen sind nicht vom Benutzer austauschbar. Ein Gerät, bei dem der Verdacht besteht, dass die Sicherungen durchgebrannt sind, sollte zur Überprüfung zu einem autorisierten Service-Center gebracht werden.

Benutzen Sie das Gerät nie in gasgefährdeten oder staubbelasteten Räumen (Explosionsgefahr). Vergewissern Sie sich anhand der vom Hersteller der Batterie angegebenen Spezifikationen, dass die Batterie für die Verwendung mit diesem Produkt geeignet ist. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.

Dieses Gerät sollte nicht von Personen (unter anderem von Kindern) verwendet werden, die über eingeschränkte physische, sensorische bzw. mentale Fähigkeiten verfügen und, die nicht die dafür notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse besitzen, sofern sie nicht bei der Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht werden bzw. bezüglich der sachgemäßen Bedienung angeleitet wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



**Heben Sie keine schweren Gegenstände ohne fremde Hilfe.**

## Installation

Lesen Sie die Einbauanweisungen sorgfältig, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Befolgen Sie bei den Elektroarbeiten die örtlichen Standards und Bestimmungen für elektrische Installationen sowie diese Installationsanleitung. Die Installation muss dem Canadian Electrical Code, Teil 1, entsprechen. Die Verkabelung muss dem National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, entsprechen.

Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit einer Sicherheits-Erdung). **Die Wechselstrom-Eingangs- und Ausgangsklemmen müssen aus Sicherheitsgründen mit einer unterbrechungsfreien Erdung versehen sein. Ein zusätzlicher Erdungsanschluss ist außen am Gehäuse angebracht. Der Erdungsleiter sollte mindestens einen Durchmesser von 4 mm<sup>2</sup> haben.** Falls die Erdung beschädigt sein sollte, muss das Gerät vom Netz genommen werden, sodass es nicht unbeabsichtigt wieder angeschaltet werden kann. Kontaktieren Sie den qualifizierten Fachmann.

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussleitungen mit den vorgeschriebenen Sicherungen und Schaltern versehen sind. Ersetzen Sie beschädigte Sicherungselemente nur mit gleichen Ersatzteilen. Vergewissern Sie sich im Handbuch bezüglich der korrekten Ersatzteile.

### Vertauschen Sie beim Anschluss des Wechselstroms nicht den Nullleiter und die Phase.

Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Spannungsquelle den Einstellungen laut Handbuch am Gerät entspricht.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend den vorgesehenen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in nasser oder staubiger Umgebung. Sorgen Sie dafür, dass jederzeit ausreichend freier Lüftungsraum um das Gerät herum vorhanden ist und diese Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Installieren Sie das Gerät in brandsicherer Umgebung. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.

Dieser Wechselrichter ist mit einem internen Trenntransformator ausgestattet, der für verstärkte Isolation sorgt

## Transport und Lagerung

Sorgen Sie dafür, dass während der Lagerung oder dem Transport die Hauptstromversorgung und die Batterieanschlüsse abgeklemmt sind.

Die Gewährleistung für Transportschäden erlischt, bei Transport des Gerätes in anderer als der Originalverpackung.

Die Lagerung des Produktes muss in trockener Umgebung bei Temperaturen zwischen  $-20\text{ °C}$  und  $+60\text{ °C}$  erfolgen.

Beachten Sie die Herstellerhinweise zu Transport, Lagerung, Laden, Wiederaufladen und Entsorgung der Batterie.

#### Symbol auf dem Gehäuse

| Symbol  | Beschreibung  |
|---|---|
|  | Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags   |
|  | Siehe die Betriebsanleitung   |
| IP21  | IP21-geschützt gegen Berührung mit Fingern und Gegenständen, die größer als 12 Millimeter sind. |
|  | EU-Konformität  |
|  | Kennzeichen für die Einhaltung der Vorschriften in Australien und Neuseeland                    |

## 2. Beschreibung

### 2.1. Boote, Fahrzeuge und andere Einzelgeräte

Die Basis des MultiPlus-II ist ein äußerst leistungsfähiger Sinus-Wechselrichter in Kombination mit einem Batterieladegerät und einem Transfer-Schalter in einem gemeinsamen kompakten Gehäuse.

Wichtige Funktionen:

#### Automatisches und unterbrechungsfreies Schalten

Falls die äußere Spannungsversorgung ausfällt (Landanschluss oder Generator schalten ab) übernimmt der Wechselrichter im Wechselrichter/Ladegerät automatisch die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Dies geschieht so schnell, dass selbst Computer oder anderes elektronisches Gerät praktisch unterbrechungsfrei weiterarbeiten (Uninterruptible Power Supply oder UPS Funktionalität). Hierdurch eignet sich der Wechselrichter / das Ladegerät hervorragend für die Notstromversorgung bei industriellen Anwendungen oder in der Telekommunikation.

#### Zwei Wechselstromausgänge

Neben dem üblichen unterbrechungsfreien Ausgang (AC-out-1) gibt es einen zusätzlichen Ausgang (AC-out-2), der jedoch im Fall von Batteriestromversorgung abschaltet. Beispiel: ein Warmwasserboiler der ausschließlich mit Land- oder Generatorstrom arbeiten soll. Für AC-out-2-Ausgang bestehen mehrere Anwendungen.

Bitte geben Sie „AC-out-2“ in das Suchfeld auf unserer Website ein, um aktuelle Informationen über andere Anwendungen zu finden.

#### Drei-Phasen-Betrieb

Drei Einheiten können in einer Drei-Phasen-Konfiguration geschaltet werden. Bis zu 6 Aggregate mit je drei Einheiten können parallel geschaltet werden und man erhält dann 45 kW / 54 kVA Wechselrichterleistung und mehr als 600 A Ladekapazität.

#### PowerControl – Optimierung der Stromversorgung bei begrenztem Wechselstrom

Der Wechselrichter / das Ladegerät ist in der Lage, einen sehr hohen Ladestrom bereitzustellen. Dies bedeutet für die Wechselstromversorgung bzw. den Generator eine starke Belastung. Aus diesem Grund kann ein Maximalstrom eingestellt werden. Der Wechselrichter / das Ladegerät berücksichtigt dann den bereits anliegenden Verbrauch und nutzt lediglich den „überschüssigen“ Strom zur Batterieladung.

#### PowerAssist – Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten von Generator oder Landanschluss: die „Unterstützungs“-Funktion des Wechselrichter/Ladegeräts

Mit dieser Funktion erhält das PowerControl-Prinzip eine neue Dimension, da der Wechselrichter / das Ladegerät eine zu schwache alternative Quelle unterstützen kann. Lastspitzen treten häufig nur für einen begrenzten Zeitraum auf. In einem solchen Fall stellt der Wechselrichter / das Ladegerät sicher, dass eine zu schwache Netzstrom- bzw. Generatorleistung sofort durch Energie aus der Batterie kompensiert wird. Wird die Last reduziert, d. h. werden Verbraucher ausgeschaltet, kann die dann wieder ausreichend vorhandene Energie zum Laden der Batterien genutzt werden.

#### Programmierbares Relais

Der Wechselrichter / das Ladegerät verfügt über ein programmierbares Relais. Das Relais kann für zahlreiche andere Funktionen wie z. B. als Generator-Startrelais programmiert werden.

#### Externer Stromwandler (optional)

Ein optionaler externer Stromwandler zur Implementierung von PowerControl und PowerAssist mit externer Strommessung.

#### Programmierbare analoge/digitale Eingangs-/Ausgangsports (siehe Anhang zu „AUX In 1“ und „AUX In 2“)

Der Wechselrichter / das Ladegerät verfügt über 2 analoge/digitale Eingangs-/Ausgangsports.

Diese Ports lassen sich für verschiedene Zwecke nutzen. Eine Anwendung besteht in der Übertragung mit dem BMS einer Lithium-Ionen-Batterie.

### 2.2. Netzabhängige und netzunabhängige Systeme in Kombination mit PV-Systemen

#### Externer Stromwandler (optional)

In einer netz-parallelen Topologie kann der interne Stromwandler den Strom, der vom Netzanschluss kommt oder dort eingespeist wird nicht messen. In einem solchen Fall ist ein externer Stromwandler zu verwenden. Siehe Anhang

#### Frequenzverschiebung

Wenn Solar-Wechselrichter an den Ausgang des Wechselrichter/Ladegeräts angeschlossen werden, wird die überschüssige Solarenergie zum Aufladen der Batterien verwendet. Nachdem die Konstantspannung erreicht wurde, wird der Ladestrom

reduziert und überschüssige Energie wird zurück in das Stromnetz eingespeist. Steht das Stromnetz nicht zur Verfügung, erhöht der Wechselrichter / das Ladegerät leicht die Wechselstromfrequenz, um den Ausgang des Solar-Wechselrichters zu verringern.

### Eingebauter Batterie-Monitor

Die ideale Lösung, wenn der Wechselrichter / das Ladegerät Teil eines Hybridsystems bildet (Dieselgenerator, Wechselrichter/ Ladegeräte, Batterie und alternative Energie). Der eingebaute Batteriemonitor kann so eingestellt werden, dass er den Generator ein- und ausschaltet.

- Einschalten bei einem vorgegebenen Prozentsatz des Entladungsgrades, und/oder
- Einschalten (mit einer vorgegebenen Verzögerung) bei einer vorgegebenen Batteriespannung, und/oder
- Einschalten (mit einer vorgegebenen Verzögerung) bei einem vorgegebenen Lastgrad.
- Ausschalten bei einer vorgegebenen Batteriespannung, oder
- Ausschalten (mit einer vorgegebenen Verzögerung) nachdem die Konstantstromphase abgeschlossen wurde, und/oder
- Ausschalten (mit einer vorgegebenen Verzögerung) bei einem vorgegebenen Lastgrad.

### Autonomer Betrieb bei Netzausfall

Häuser und auch größere Gebäude mit Solar-Modulen oder kleinen kombinierten Kraft-Wärme Anlagen erzeugen oft genügend Energie, um während eines Stromausfalls zusätzlich wichtige Geräte zu versorgen (Heizungs-Umlauf-Pumpen, Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Internet PC etc.). Leider fallen diese netzgekoppelten Energiequellen bei einem Netzausfall ebenfalls aus. Mit einem Wechselrichter/Ladegerät und Batterien kann dieses Problem gelöst werden: **der Wechselrichter / das Ladegerät ersetzt das Netz bei einem Stromausfall**. Wenn die erneuerbaren Quellen im Normalbetrieb überschüssigen Strom produzieren, kann der Wechselrichter / das Ladegerät diesen zum Laden der Batterien verwenden. Bei einer Störung kann der Wechselrichter / das Ladegerät dann mit dem Strom aus den Batterien das System unterstützen.

### Programmierbar

Alle Einstellungen können auch mit der kostenlosen Konfigurations-Software am PC vorgenommen werden. (Software kostenlos über [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com))

## 2.3. Ladegerät

### 2.3.1. Blei-Säure-Batterien

Adaptive 4-stufiger Ladealgorithmus: „Bulk“ (Konstantstromphase) - „Absorption“ (Konstantspannungsphase) - „Float“ (Ladeerhaltungsspannungsphase)- „Storage“ (Lagermodus)

Das durch Mikroprozessoren gesteuerte Batterieladungssystem kann den unterschiedlichen Batteriebauarten angepasst werden. Der Ladeprozess wird über eine adaptive Steuerung der Batterienutzung angepasst.

Die richtige Lademenge: variable Konstantspannungsphase

Bei nur geringen Entladungen wird die Konstantspannungszeit reduziert, um eventueller Überladung und damit verbundener stärkerer Gasentwicklung vorzubeugen. Andererseits wird nach einer Tiefentladung die Konstantspannungsphase automatisch so verlängert, dass wieder eine Vollladung erreicht wird.

Verhinderung von Schäden durch übermäßige Gasung: Der BatterySafe-Modus

Um die Ladezeit zu verkürzen, wird ein möglichst hoher Ladestrom in Verbindung mit einer hohen Konstantspannung angestrebt. Damit aber eine übermäßige Gasentwicklung gegen Ende der Konstantstromphase vermieden wird, wird die Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs begrenzt, sobald die Gasungsspannung erreicht wird.

Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie: der Lagerungs-Modus

Der Lagermodus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Im Lagerungsmodus wird die Ladeerhaltungsspannung dann auf 2,2 V/Zelle (13,2 V für eine 12 V-Batterie) gesenkt, um Gasentwicklung und eine Korrosion an den positiven Platten zu minimieren. Einmal pro Woche wird die Spannung auf den Level der Gasungsspannung erhöht. Dadurch wird eine Art Ausgleichladung erzielt, die die Elektrolytschichtung und die Sulfatierung - die beiden Hauptgründe für vorzeitigen Batterieausfall - verhindert.

Batteriespannungsfühler: die richtige Ladespannung

Ein Spannungsverlust aufgrund des Kabelwiderstands lässt sich durch die Verwendung der Spannungssensor-Vorrichtung kompensieren. Damit wird die Spannung direkt am DC Bus oder an den Batterieanschlüssen gemessen.

Batteriespannung und Temperaturkompensation

Der Temperatursensor (mit dem Produkt mitgeliefert) dient zur Reduzierung der Ladespannung bei Anstieg der Batterietemperatur. Dies ist besonders bei wartungsfreien Batterien von Bedeutung, da mit diesem Sensor eine Austrocknung durch Überladung verhindert wird.

### Zwei Gleichstromausgänge zum Laden von zwei Batterien

Der Haupt-Gleichstromanschluss kann die Versorgung des kompletten Ausgangsstroms übernehmen. Der zweite Ausgang, der für das Laden einer Starterbatterie vorgesehen ist, ist auf 4 A begrenzt und hat eine etwas niedrigere Ausgangsspannung (nur bei den Modellen mit 12 und 24 V).

### 2.3.2. Victron Lithium Battery Smart

Wenn [Lithium Battery Smart-Batterien von Victron](#) verwendet werden, verwenden Sie das [VE.Bus BMS V2](#) oder das [Lynx Smart BMS](#).

### 2.3.3. Andere Lithium-Batterien

Wenn Sie andere Lithium-Batterien verwenden, finden Sie eine Liste der kompatiblen Batterietypen sowie Hinweise zu deren Installation und Konfiguration unter diesem Link: [https://www.victronenergy.com/live/battery\\_compatibility:start](https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start).

### 2.3.4. Mehr zu Batterien und dem Laden von Batterien

Unser Buch „[Energy Unlimited](#)“ (Unbegrenzt Energie) bietet weitere Informationen zu Batterien und Batterieladung. Es ist kostenlos auf unserer Website erhältlich. Es kann heruntergeladen werden unter <https://www.victronenergy.com/upload/documents/Book-Energy-Unlimited-DE.pdf> oder in gedruckter Form bestellt werden unter <https://www.victronenergy.de/orderbook>

Weitere Informationen zum adaptiven Laden finden Sie im technischen Dokument: [Funktionsweise des adaptiven Ladens](#).

## 2.4. ESS - Energy-Speicher-Systeme: Rückführung von Energie in das Stromnetz




Beachten Sie, dass dies nicht für das MultiPlus-II 12/3000/120-32 gilt.

Wenn der Wechselrichter / das Ladegerät in einer Konfiguration verwendet wird, in der es Energie in das Stromnetz zurückspeist, ist es erforderlich, die Einhaltung des Netzcodes zu ermöglichen, indem mit dem Tool VEConfigure die entsprechende Ländereinstellung für den Netzcode ausgewählt wird.

Nachdem die entsprechenden Anschlussbedingungen festgelegt wurden, können diese bzw. einzelne ihrer Parameter nur noch mithilfe eines Passwortes deaktiviert oder verändert werden.

Abhängig vom Netzcode gibt es mehrere Blindleistungssteuerungsmodi:

- Fester  $\cos \varphi$
- $\cos \varphi$  als Funktion von P
- Fester Q
- Q als Funktion der Eingangsspannung



Wenn der lokale Netzcode vom Wechselrichter/Ladegerät nicht unterstützt wird, sollte eine externe zertifizierte Schnittstellenvorrichtung verwendet werden, um den Wechselrichter / das Ladegerät an das Stromnetz anzuschließen.

Der Wechselrichter / das Ladegerät kann auch als zweiseitiger, netzunabhängiger Wechselrichter verwendet werden, der in ein kundenspezifisches System (SPS oder andere) integriert ist, das den Regelkreis und die Netzmessung übernimmt.

#### Besonderer Hinweis zu NRS-097 (Südafrika):

1. Die maximal zulässige Impedanz des Netzes beträgt hier  $0,28 \Omega + j0,18 \Omega$



2. Der Wechselrichter erfüllt die Unwuchtvoraussetzung für mehrere einphasige Geräte nur, wenn ein GX-Gerät Teil der Installation ist.

**Besondere Hinweise zur Norm AS 4777.2 (Australien/Neuseeland):**

1. Die Zertifizierung gemäß IEC62109.1 und die CEC-Zulassung für den netzunabhängigen Betrieb bedeutet NICHT die Zulassung für netzgekoppelte Installationen. Bevor netzgekoppelte Systeme eingesetzt werden können, ist eine zusätzliche Zertifizierung gemäß IEC 62109.2 und AS 4777.2.2015 erforderlich. Aktuelle Zulassungen finden Sie auf der Website des Clean Energy Council.

2. DRM – Demand Response Mode (Ansprechmodus)

Wurde in VEconfigure der Netzcode AS4777.2 ausgewählt, steht am Port AUX 1 die Funktion DRM 0 zur Verfügung (Siehe Anhang A)

Um den Netzanschluss zu ermöglichen, muss zwischen den Anschlüssen von Port AUX 1 (mit + und - markiert) ein Widerstand zwischen 5 kOhm und 16 kOhm vorhanden sein. Der MultiPlus-II trennt sich vom Netz, wenn es zu einem offenen Stromkreis oder einem Kurzschluss zwischen den Klemmen des Anschlusses AUX 1 kommt. Die Höchstspannung, die zwischen den Anschlüssen von Port AUX 1 anliegen darf ist 5 V.

Wenn DRM 0 nicht erforderlich ist, lässt sich diese Funktion alternativ auch über VEConfigure deaktivieren.

## 3. Betrieb

### 3.1. Ein/Aus/Schalter nur für das Ladegerät

Nach dem Einschalten (Schalter „on“) ist der Wechselrichter / das Ladegerät betriebsbereit. Der Wechselrichter arbeitet und die LED-Anzeige „inverter on“ leuchtet auf.

Spannung, die am „AC-in“-Anschluss, dem Wechselstromanschluss anliegt, wird zunächst überprüft und, wenn innerhalb der Spezifikation befunden, zum „AC-out“-Anschluss, dem Wechselstromverbraucheranschluss durchgeschaltet. Der Wechselrichter schaltet sich aus, die LED „mains on“ leuchtet auf und das Ladegerät beginnt mit dem Ladevorgang. Je nach Lademodus leuchten die LEDs „bulk“, „absorption“ oder „float“ auf.

Wird die Spannung an der Klemme „AC-in“ abgelehnt, schaltet sich der Wechselrichter ein.

Wenn der Frontschalter auf „charger only“ (nur Ladegerät) gestellt wird, schaltet sich nur das Ladegerät der Wechselrichter / das Ladegerät ein (sofern Netzspannung vorhanden ist). In diesem Modus wird die Eingangsspannung zum Wechselstromausgang „AC out“ durchgeschaltet.

**HINWEIS:** Wenn Sie das Gerät nur zum Laden nutzen, sollten Sie darauf achten, dass der Schalter immer in der Position „charger only“ (nur Ladegerät) steht. Das verhindert, dass sich im Falle eines Stromausfalls der Wechselrichter einschaltet und Ihre Batterien entladen.

### 3.2. Fernsteuerung

Der Wechselrichter / das Ladegerät kann über einen Schalter oder ein [Digital Multi Control](#)-Bedienungspanel aus der Ferne ein- und ausgeschaltet oder in den reinen Lademodus versetzt werden.

Das Digital Multi Control-Bedienungspanel verfügt über einen einfachen Drehknopf, mit dem der Maximalstrom am Wechselstromeingang L1 eingestellt werden kann. Dies hat keinen Einfluss auf den Wechselstromeingang L2: siehe [Abschnitt PowerControl im Kapitel „Weitere Merkmale“](#).

### 3.3. Ausgleichladung und erzwungene Konstanzspannung

#### 3.3.1. Ausgleich

Traktionsbatterien müssen regelmäßig nachgeladen werden. Bei dieser Ausgleichladung oder „Egalisierung“ lädt der Wechselrichter / das Ladegerät mit erhöhter Spannung über eine Stunde (1 V höher als die Konstanzspannung für eine 12 V-Batterie, 2 V für eine 24 V-Batterie und 4 V für eine 48 V-Batterie). Der Ladestrom ist dann auf 1/4 des eingestellten Wertes begrenzt.

Wenn der Ausgleichsmodus aktiviert ist, blinken die LEDs „bulk“ und „absorption“ abwechselnd.



Während einer Ausgleichladung wird eine höhere Ladespannung abgegeben als die meisten Gleichstromverbraucher vertragen können. Sie müssen daher erst abgeschaltet werden, bevor mit der Ausgleichladung begonnen wird.

#### 3.3.2. Erzwungene Konstanzspannung

Manche Betriebsweisen erfordern es, die Batterie für einen bestimmten Zeitraum mit der Konstanzspannung zu laden. In diesem Modus wird die Konstanzspannung des MultiPlus-II über ein festgesetztes Zeitintervall beibehalten.

Wenn der erzwungene Konstanzspannungsmodus aktiv ist, leuchtet die LED „absorption“.

#### 3.3.3. Aktivierung von Ausgleichladung und erzwungener Konstanzspannungsphase

Auf diese Ladekennlinie kann der Wechselrichter / das Ladegerät sowohl mit den Fernbedienungen als auch mit dem Schalter auf der Frontabdeckung eingestellt werden. Voraussetzung dafür ist, dass alle Schalter (Front, Fernbedienung und Panel) auf „on“ stehen und keiner in der „charger only“-Position.

Um den Wechselrichter / das Ladegerät in diesen Zustand zu versetzen, gehen Sie wie folgt vor.

Falls der Schalter innerhalb der geforderten Zeit nicht in der gewünschten Position ist, kann er noch einmal schnell umgeschaltet werden. Dies hat dann keinen Einfluss auf den Ladezustand.



Das unten beschriebene Umschalten von „on“ auf „charger only“ (nur Ladegerät) und zurück muss schnell geschehen. Dabei muss der Schalter so umgelegt werden, dass die mittlere Stellung „übersprungen“ wird. Wenn der betreffende Schalter auch nur kurz in Stellung „off“ verbleibt, kann sich das Gerät ausschalten. In diesem Fall müssen Sie wieder bei Schritt 1 beginnen. Eine gewisse Eingewöhnung ist erforderlich insbesondere dann, wenn der Gehäuse-Frontschalter am Compact benutzt wird. Die entsprechende Bedienung mit dem Fernbedienpaneel ist einfacher.

#### Einstellung:

1. Achten Sie darauf, dass alle Schalter (also Frontschalter, Fernbedienungsschalter oder Schalter auf der Fernbedienung, sofern vorhanden) auf „on“ stehen.
2. Die Ausgleichladung oder die erzwungene Konstanzspannungsphase sind nur dann sinnvoll, wenn die vorausgegangene Normalladung vollständig abgeschlossen wurde (die „float“ Anzeige ist aktiv).
3. Zur Aktivierung:
  - a. Den Schalter zügig von „on“ auf „charger only“ umstellen. Den Schalter ½ bis 2 Sekunden lang in dieser Stellung belassen.
  - b. Den Schalter zügig von „charger only“ zurück auf „on“ schalten und ihn dann ½ bis 2 Sekunden lang in dieser Stellung belassen.
  - c. Den Schalter noch einmal zügig von „on“ auf „charger only“ umstellen und ihn dann in dieser Stellung belassen.
4. Am Wechselrichter/Ladegerät (und, bei Anschluss an das MultiControl Paneel) blinken die drei LEDs „bulk“, „absorption“ und „float“ jetzt fünfmal.
5. Danach leuchten die LED-Anzeigen „bulk“, „absorption“ und „float“ jeweils 2 Sekunden lang.
  - a. Wenn der Schalter auf „on“ gestellt wird, während die LED-Anzeige „bulk“ leuchtet, wird das Ladegerät in den Ausgleichladungsmodus geschaltet.
  - b. Wenn der Schalter auf „on“ gestellt wird, während die LED-Anzeige „absorption“ leuchtet, wird das Ladegerät in den Modus „erzwungene Konstanzspannungsphase“ geschaltet.
  - c. Wenn der Schalter auf „on“ gestellt wird, nachdem die drei LED-Sequenzen abgeschlossen sind, schaltet sich das Ladegerät in den Modus „Float“ (Erhaltungsspannung).
  - d. Wird der Schalter nicht bewegt, verbleibt der MultiPlus-II im Modus „charger only“ (nur Ladegerät) und schaltet auf „Float“ (Erhaltungsspannung).

### 3.4. LED-Anzeigen

-  LEDs aus
-  LEDs blinken
-  LEDs leuchten

| charger                          | inverter                                     |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> mains on   | <input checked="" type="radio"/> inverter on |
| <input type="radio"/> bulk       | <input type="radio"/> overload               |
| <input type="radio"/> absorption | <input type="radio"/> low battery            |
| <input type="radio"/> float      | <input type="radio"/> temperature            |

#### Wechselrichter

Der Wechselrichter ist eingeschaltet. Der Wechselrichter versorgt die Last mit Strom. Die LED „inverter on“ leuchtet.

| charger                          | inverter                                     |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> mains on   | <input checked="" type="radio"/> inverter on |
| <input type="radio"/> bulk       | <input checked="" type="radio"/> overload    |
| <input type="radio"/> absorption | <input type="radio"/> low battery            |
| <input type="radio"/> float      | <input type="radio"/> temperature            |

#### Voralarm bei Überlastung

Die Nennleistung des Gerätes ist überschritten. Die LED „overload“ blinkt

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Überlastungsalarm**

Der Wechselrichter ist wegen Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet. Die LED „overload“ leuchtet

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Voralarm bei schwacher Batterie**

Die Batterie-Spannung ist niedrig. Die Batterie ist fast leer. Die LED „low battery“ blinkt.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Alarm bei schwacher Batterie**

Der Wechselrichter hat sich wegen Unterspannung der Batterie abgeschaltet. Die LED „low battery“ blinkt.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Voralarm bei niedriger Temperatur**

Die Gerätetemperatur hat einen kritischen Wert erreicht. Die LED „temperature“ blinkt.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Temperaturalarm**

Der Wechselrichter hat sich wegen erhöhter Innentemperatur abgeschaltet. Die LED „temperature“ leuchtet.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Voralarm bei Überlastung und schwacher Batterie**

Die Batterie ist fast leer und die Nennleistung des Wechselrichters ist überschritten. Die LEDs „overload“ and „low battery“ blinken beide abwechselnd.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Voralarm bei Brummspannung**

Die Brummspannung an den Batterieanschlüssen ist zu hoch. Die LEDs „overload“ and „low battery“ blinken beide gleichzeitig.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Brummspannungsalarm**

Der Wechselrichter hat sich wegen zu hoher Brummspannung an den Batterieanschlüssen abgeschaltet. Die LEDs „overload“ and „low battery“ leuchten beide.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Konstantstromladung**

Die Netzspannung ist durchgeschaltet und das Ladegerät befindet sich im Konstantstrommodus („bulk“). Die LED „bulk“ leuchtet.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**BatterySafe**

Die Netzspannung ist durchgeschaltet und das Ladegerät ist eingeschaltet. Allerdings wurde die eingestellte Konstantspannung jedoch noch nicht erreicht. Die LEDs „bulk“ und „absorption“ leuchten beide.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Konstantspannungsladung**

Die Netzspannung ist durchgeschaltet und das Ladegerät befindet sich im Konstantspannungsmodus („absorption“). Die LED „absorption“ leuchtet.

**charger**

- mains on
- bulk
- absorption
- float

**inverter**

- inverter on
- overload
- low battery
- temperature

**Ladeerhaltungsladung**

Die Netzspannung ist durchgeschaltet und das Ladegerät befindet sich im Ladeerhaltungsmodus („float“). Die LED „float“ leuchtet.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>charger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> <p><b>inverter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul>            | <p><b>Ausgleichsladung</b></p> <p>Die Netzspannung ist durchgeschaltet und das Ladegerät befindet sich im Ausgleichsmodus. Die LEDs „bulk“ und „absorption“ leuchten beide.</p>  |
| <p><b>charger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> <p><b>inverter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul>                       | <p><b>PowerControl-Mechanismus</b></p> <p>Der AC-Eingang ist durchgeschaltet. Der Ausgangswechselstrom entspricht dem vorhandenen maximalen Eingangsstrom. Der Ladestrom ist auf 0 A reduziert. Die LED „mains on“ blinkt.</p>   |
| <p><b>charger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> mains on</li> <li><input type="radio"/> bulk</li> <li><input type="radio"/> absorption</li> <li><input type="radio"/> float</li> </ul> <p><b>inverter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> inverter on</li> <li><input type="radio"/> overload</li> <li><input type="radio"/> low battery</li> <li><input type="radio"/> temperature</li> </ul> | <p><b>PowerAssist</b></p> <p>Der Wechselstromeingang ist durchgeschaltet, die Lasten benötigen jedoch mehr Strom als den vorhandenen maximalen Eingangsstrom. Der Wechselrichter schaltet zu, um den fehlenden Strom beizuliefern. Die LED „mains on“ leuchtet und die LED „inverter on“ blinkt.</p> |

Für weitere Fehlercodes siehe das Kapitel [Fehleranzeigen](#) [23].

Für die neuesten und aktuellsten Informationen über die Blinkcodes konsultieren Sie bitte die Victron Toolkit-App.

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link, um zur Support- und Download/Software-Seite von Victron zu gelangen: <https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app>



### 3.5. Vorgehensweise beim Abschalten

Schalten Sie den Wechselrichter / das Ladegerät mithilfe des An- / Aus- / Nur Ladegerät-Schalter an der linken Unterseite des Gehäuses aus. Die mittlere Position des Schalters ist die Position AUS.

Um den Wechselrichter / das Ladegerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, trennen Sie die Gleichstromsicherung oder schalten Sie den Isolationsschalter, das Gleichstromschütz oder den Stromkreisunterbrecher zwischen der Batterie und den Gleichstromanschlüssen des Geräts aus. Beachten Sie, dass im Inneren des Produkts und an den Anschlüssen nach der Abschaltung noch gefährliche Restspannung vorhanden sein kann. Öffnen Sie niemals das Produktgehäuse und berühren Sie keine freiliegenden Anschlüsse.

### 3.6. Wartung

Der Wechselrichter / das Ladegerät erfordert keine speziellen Wartungsmaßnahmen. Es reicht aus, wenn die Anschlüsse einmal jährlich kontrolliert werden. Feuchtigkeit sowie Staub, Öl- und sonstige Dämpfe sollten vermieden werden. Halten Sie die Geräte sauber.

## 4. Installation



Dieses Produkt darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal eingebaut werden.



Dieses Produkt ist nicht für den direkten Anschluss an das elektrische System eines Fahrzeugs geeignet. Es sollte an ein spezielles Gleichstromsystem angeschlossen werden, das mit einer speziellen Wartungs- oder Hausbatterie sowie einer geeigneten Sicherung ausgestattet ist und über eine Verkabelung mit dem richtigen Kabelquerschnitt verfügt. Empfehlungen zu Batteriekapazität, Sicherung und Kabelquerschnitt finden Sie in Kapitel [Anschluss der Batteriekabel \[14\]](#) in diesem Handbuch.“

### 4.1. Standort

Das Gerät soll an einem trockenen und gut belüfteten Platz möglichst nahe zur Batterie installiert werden. Ein Abstand von ca. 10 cm sollte aus Kühlungsgründen um das Gerät herum frei bleiben.



Übermäßig hohe Umgebungstemperatur führt zu:

- Verkürzter Lebensdauer.
- Geringerem Ladestrom.
- Reduzierter Spitzenkapazität oder Abschaltung des Gerätes.

Das Gerät darf auf keinen Fall direkt über den Batterien eingebaut werden.

Der Wechselrichter / das Ladegerät ist für die Wandmontage geeignet. Es muss ein fester Untergrund vorhanden sein, der dem Gewicht und den Abmessungen des Produkts angemessen ist (z. B. Beton oder Mauerwerk). Ein entsprechender Haken und zwei Löcher sind hierfür an der Rückwand vorhanden (siehe Anhang G).



Nach dem Einbau muss das Gerät innen zugänglich bleiben.

Um den Spannungsverlust über die Kabel möglichst gering zu halten, sollte der Abstand zwischen dem Gerät und der Batterie möglichst kurz sein.



Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät vor übermäßiger Hitze geschützt werden. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.



Für jedes System ist eine Methode zum Trennen der Wechsel- und Gleichstromkreise erforderlich. Wenn der Überstromschutz ein Stromkreisunterbrecher ist, dient dieser auch als Trennschalter. Bei Verwendung von Sicherungen sind separate Trennschalter zwischen der Quelle und den Sicherungen erforderlich.



Zur Verringerung der Brandgefahr dürfen Sie das Gerät nicht an ein Wechselstromlastzentrum (Stromkreisunterbrecherpaneel) mit mehreren angeschlossenen Zweigstromkreisen anschließen.



**ACHTUNG** - Zur Verringerung der Verletzungsgefahr sollten Sie nur Bleisäure- oder LIFEP04-Batterien aufladen. Andere Arten von Batterien können platzen und Verletzungen und Schäden verursachen. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.



Der Einsatz von Zubehör, das nicht vom Hersteller des maritimen Geräts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr für Personen führen



WARNUNG – GEFAHR DURCH EXPLOSIVE GASE) DIE ARBEIT IN DER NÄHE VON BLEI-SÄURE-BATTERIEN IST GEFÄHRLICH. BATTERIEN ERZEUGEN WÄHREND DES NORMALEN BATTERIEBETRIEBS EXPLOSIVE GASE. AUS DIESEM GRUND IST ES ÄUSSERST WICHTIG, DASS SIE VOR JEDER WARTUNG DES GERÄTES IN DER NÄHE DER BATTERIE DIESE ANLEITUNG LESEN UND DIE ANWEISUNGEN GENAU BEFOLGEN.

#### PERSÖNLICHE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Bei Arbeiten in der Nähe einer Blei-Säure-Batterie sollte jemand in Rufweite oder in der Nähe sein, um Ihnen zu Hilfe zu kommen
- Halten Sie reichlich frisches Wasser und Seife bereit, falls Batteriesäure mit Haut, Kleidung oder Augen in Kontakt kommt.
- Tragen Sie einen vollständigen Augenschutz und Schutzkleidung. Vermeiden Sie es, die Augen zu berühren, wenn Sie in Nähe der Batterie arbeiten.
- Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut oder Kleidung, sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen, Augen sofort mindestens 10 Minuten lang mit kaltem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- In Nähe der Batterie oder des Motors sind das Rauchen, Funkenbildung und Flammen UNBEDINGT zu vermeiden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, damit Sie nicht Gefahr laufen, ein Metallwerkzeug auf die Batterie fallen zu lassen. Dadurch könnten Funken entstehen oder die Batterie oder andere elektrische Teile kurzgeschlossen werden, was zu einer Explosion führen kann.
- Legen Sie persönliche Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder, Ketten und Uhren ab, wenn Sie mit einer Blei-Säure- Batterie arbeiten. Eine Blei-Säure-Batterie kann durch einen Kurzschluss einen Strom erzeugen, der stark genug ist, um solch einen Ring oder metallischen Gegenstand zum Schmelzen zu bringen und so schwere Verbrennungen verursachen.
- NIEMALS gefrorene Batterien aufladen.
- Falls die Batterie aus dem Fahrzeug entfernt werden muss, entfernen Sie immer zuerst den geerdeten Pol der Batterie. Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile in den Fahrzeugen ausgeschaltet sind, um einen Lichtbogen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um die Batterie gut belüftet ist. Reinigen Sie die Batterieanschlüsse. Vermeiden Sie unbedingt, dass Korrosion mit den Augen in Berührung kommt. Beachten Sie alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen des Batterieherstellers, wie z. B. das Abnehmen oder Nichtabnehmen von Zellendeckeln während des Ladens und die empfohlenen Ladegeschwindigkeiten.
- Reinigen Sie die Batterieanschlüsse. Vermeiden Sie unbedingt, dass Korrosion mit den Augen in Berührung kommt.
- Beachten Sie alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen des Batterieherstellers, wie z. B. das Abnehmen oder Nichtabnehmen von Zellendeckeln während des Ladens und die empfohlenen Ladegeschwindigkeiten.



#### POSITION DES MARITIMEN GERÄTS

- Platzieren Sie das maritime Gerät von der Batterie entfernt in einem separaten, gut belüfteten Raum
- Platzieren Sie das maritime Gerät niemals direkt über der Batterie; die Gase der Batterie korrodieren und beschädigen das maritime Gerät.
- Lassen Sie beim Ablesen der Schwerkraft oder beim Befüllen der Batterie niemals Batteriesäure auf das maritime Gerät tropfen.
- Das maritime Gerät darf nicht in einem geschlossenen Raum betrieben oder die Belüftung in irgendeiner Weise eingeschränkt werden.



#### SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DEN GLEICHSTROMANSCHLUSS

Verbinden und trennen Sie die Gleichstromausgänge nur, nachdem Sie alle Schalter des maritimen Geräts ausgeschaltet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen oder den Netzschalter geöffnet haben.



DIE EXTERNEN ANSCHLÜSSE DES LADEGERÄTS MÜSSEN DEN ELEKTROTECHNISCHEN VORSCHRIFTEN DER KÜSTENWACHE DER VEREINIGTEN STAATEN ENTSPRECHEN (33CFR183, UNTERTEIL I).





**ERDUNGSVORSCHRIFTEN** – Dieses maritime Gerät muss an ein geerdetes, metallisches, fest verlegtes Kabelsystem angeschlossen werden. Alternativ kann ein Geräteerdungsleiter zusammen mit den Stromkreisleitern verlegt und an die Geräteerdungsklemme oder -leitung am Gerät angeschlossen werden. Anschlüsse an das Gerät müssen allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen entsprechen



Dieses Produkt ist nicht für den direkten Anschluss an das elektrische System eines Fahrzeugs geeignet. Es sollte an ein spezielles Gleichstromsystem angeschlossen werden, das mit einer speziellen Wartungs- oder Hausbatterie sowie einer geeigneten Sicherung ausgestattet ist und über eine Verkabelung mit dem richtigen Kabelquerschnitt verfügt. Empfehlungen zu Batteriekapazität, Sicherung und Kabelquerschnitt finden Sie in Kapitel [Anschluss der Batteriekabel \[14\]](#) in diesem Handbuch.“

## 4.2. Vibrationskontrolle



### VORSICHT

Bei der Integration von Wechselrichtern/Ladegeräten mit Generatoren in einem Gehäuse (Hybridgeneratoren) ist die Verwendung von Stoßdämpfern obligatorisch. Sie verringern das Risiko von Schäden am Wechselrichter/Ladegerät, indem sie die Betriebsenergie des Generators absorbieren und so die Lebensdauer der Komponenten verlängern.

Zu den wichtigsten Kriterien für die Auswahl von Stoßdämpfern gehören:

- Die Auswahl basiert auf den spezifischen Frequenzbereichen der zu isolierenden Generatorschwingungen.
- Die Stoßdämpfer müssen das Gewicht des Geräts tragen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

## 4.3. Anschluss der Batteriekabel

Um die Kapazität des Geräts voll ausnutzen zu können, achten Sie auf die Verwendung von Batterien mit ausreichender Kapazität, eine geeignete Gleichstromsicherung und Batteriekabel mit ausreichendem Querschnitt. Gleichstromkabel sollten aus Kupfer und für 90 °C (194 °F) ausgelegt sein. In der folgenden Tabelle finden Sie Empfehlungen für die Dimensionierung.

| Modell       | Batteriekapazität | DC-Sicherung | Querschnitt pro positivem und negativem Klemmenanschluss für Kabel zwischen 0 und 5 m<br>*, **, *** | Querschnitt pro positivem und negativem Klemmenanschluss für Kabel zwischen 5 und 10 m<br>*, **, *** |
|--------------|-------------------|--------------|---|--|
| 12/3000/120  | 400–1200 Ah       | 400 A        | 2x 50 mm <sup>2</sup>   | 2x 70 mm <sup>2</sup>  |
| 24/3000/70   | 200–700 Ah        | 300 A        | 50 mm <sup>2</sup>  | 95 mm <sup>2</sup>   |
| 48/3000/35   | 100–400 Ah        | 125 A        | 35 mm <sup>2</sup>  | 70 mm <sup>2</sup>   |
| 12/5000/220  | 600–2400 Ah       | 600 A        | 2 x 95 mm <sup>2</sup>  | 2 x 150 mm <sup>2</sup>  |
| 24/5000/120  | 400–1400 Ah       | 400 A        | 2x 50 mm <sup>2</sup>   | 2x 70 mm <sup>2</sup>  |
| 48/5000/70   | 200–800 Ah        | 200 A        | 70 mm <sup>2</sup>  | 120 mm <sup>2</sup>  |
| 48/8000/110  | 200–800 Ah        | 300 A        | 2x 50 mm <sup>2</sup>   | 2x 70 mm <sup>2</sup>  |
| 48/10000/140 | 250–1000 Ah       | 400 A        | 2 x 50 mm <sup>2</sup>  | 2x 70 mm <sup>2</sup>  |
| 48/15000/200 | 300–1200 Ah       | 600 A        | 2x 95 mm <sup>2</sup>   | 2x 150 mm <sup>2</sup>   |

\* Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

\*\* Verlegen Sie die Batteriekabel nicht in einem geschlossenen Kabelkanal.

\*\*\* „2x“ bedeutet zwei Positiv- und zwei Negativ-Kabel.

### Vorgehensweise zum Anschluss




Benutzen Sie zur Vermeidung von Kurzschlüssen einen isolierten Drehmomentschlüssel.

**Empfohlenes Drehmoment: 12 Nm (M8-Mutter)**

Vermeiden Sie Kabelkurzschlüsse!

**Bezüglich der Kabelanschlüsse gehen Sie bitte wie folgt vor:**

- Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und entfernen Sie das Bedienfeld
- Schließen Sie die Batteriekabel an: Siehe [A: Übersicht der Anschlüsse \[33\]](#).
- Ziehen Sie alle Muttern stramm an, um den Kontaktwiderstand weitestgehend zu reduzieren.
- Zuerst wird der Anschluss aufgesetzt, dann die Unterlegscheibe, die Federscheibe und die Mutter. Ziehen Sie alle Muttern stramm an, um den Kontaktwiderstand weitestgehend zu reduzieren.



Der innere Widerstand ist ein wichtiger Faktor bei der Arbeit mit Batterien mit geringer Kapazität. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die entsprechenden Abschnitte in unseren Büchern [Energy Unlimited](#) oder [Wiring Unlimited](#). Beide können Sie von unserer Website herunterladen.

#### 4.4. Anschluss der Wechselstrom-Verkabelung



Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung). **Eine unterbrechungsfreie Schutzerdung muss an den Klemmen des Wechselstromein- und/oder -ausgangs und/oder dem Erdungspunkt an der Gehäuseaußenseite angebracht werden.**

Dieses Produkt ist mit einem Erdungsrelais (Relais H, siehe Anhang B) ausgestattet, das den Neutralleiterausgang **automatisch mit dem Gehäuse verbindet, wenn keine externe Wechselstrom-Versorgung gegeben ist**. Ist eine externe Wechselstromversorgung vorhanden, öffnet das Erdungsrelais H, bevor das Rückstromschutzrelais schließt. Das gewährleistet ein sicheres Arbeiten des in den Wechselstromausgangskreis zu schaltenden Fehlerstrom-(FI)-Schalters.

- Bei festem Einbau kann die unterbrechungsfreie Erdung durch den Erdleiter am Wechselstromeingang gewährleistet werden. Andernfalls muss das Gehäuse geerdet werden.
- In einer ortsveränderlichen Installation (Netzanschluss über ein Landanschlusskabel) geht die Erdung verloren, wenn das Landanschlusskabel nicht eingesteckt ist. Hier muss das Gehäuse mit dem Fahrzeugchassis oder dem Bootsrumpf leitend verbunden werden.

Der Wechselrichter ist mit einem Netzfrequenz-Trenntransformator ausgestattet. Dies schließt die Möglichkeit eines Gleichstroms an jedem Wechselstromanschluss aus. Daher können RCDs vom Typ A verwendet werden.

Im Falle eines Bootes wird der direkte Anschluss an eine Erdung an Land aufgrund potentieller galvanischer Korrosion nicht empfohlen. Mit einem Trenntransformator kann das vermieden werden.

**Empfohlenes Drehmoment: 1,6 Nm**

**Empfohlenes Drehmoment:**

- M4 Bolzen: 1 Nm
- M5 Bolzen: 3 Nm
- M6 Bolzen: 5,5 Nm
- M8 Bolzen: 12 Nm



Dieses Gerät oder System verfügt über fest eingestellte Auslöseschwellen und darf an einem einzigen gemeinsamen Anschlusspunkt nicht mehr als 30 kW erreichen.

Die Wechselstromanschlüsse befinden sich auf der Leiterplatte, Siehe Anhang A.

**Vertauschen Sie beim Anschluss des Wechselstroms nicht den Nullleiter und die Phase.**

- **AC-in**

Das AC-Eingangskabel kann direkt am vorgesehenen Anschlussblock „AC-in“ angeschlossen werden.

Von links nach rechts: „N“ (Nullleiter), „PE“ (Erdung) und „L“ (Phase).

**Der Wechselstromeingang muss durch eine Sicherung oder einen magnetischen Schutzschalter mit einer Nennleistung von 32 A (für das 3 kVA-Modell), 50 A (für das 5 kVA-Modell) und 100 A (für die 8-kVA- und 10-kVA-Modelle) oder weniger geschützt werden, und der Kabelquerschnitt muss entsprechend dimensioniert werden.**

Wenn die Eingangswechselstromversorgung kleiner bemessen ist, so muss die Sicherung bzw. der Schutzschalter auch entsprechend kleiner bemessen sein.

- **AC-out-1**

Das Wechselstrom-Ausgangskabel kann direkt am vorgesehenen Anschlussblock „AC-out“ angeschlossen werden.

Von links nach rechts: „N“ (Neutral), „PE“ (Erdung) und „L“ (Phase)

Mit seiner PowerAssist-Funktion kann der Wechselrichter / das Ladegerät bis zu 3 kVA (das heißt 3000 / 230 = 13 A) in Zeiten starker Spitzenstromanforderungen zum Ausgang beitragen. Zusammen mit einem maximalen Eingangsstrom von 32 A bedeutet das, dass der Ausgang bis zu 32 + 13 = 45 A liefern kann.

Ein Fehlerstromschalter und eine Sicherung oder ein Schutzschalter, die so bemessen sind, dass sie die erwartete Last aushalten können, müssen mit dem Ausgang in Reihe geschaltet werden. Der Kabeldurchmesser muss entsprechend angepasst sein.

- **AC-out-2**

Es gibt es einen zweiten Ausgang, der seine Verbraucher im Fall von Batteriebetrieb jedoch abschaltet. An diese Klemmen werden Geräte angeschlossen, die nur dann funktionieren dürfen, wenn am AC-in-1 eine Wechselspannung anliegt, z.B. ein elektrischer Boiler oder eine Klimaanlage. Die am AC-out-2 angeschlossenene Verbraucher werden sofort abgeschaltet, wenn der Wechselrichter / das Ladegerät auf Batteriebetrieb umschaltet. Wenn die Wechselspannung an AC-in-1 verfügbar wird, wird die Last an AC-out-2 mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten wieder angeschlossen. Dies ermöglicht es einem Generator, sich zu stabilisieren.

## 4.5. Optionale Anschlüsse

Es gibt eine Anzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten:

### 4.5.1. Fernsteuerung

Die Fernbedienung des Gerätes ist auf zweifache Weise möglich:

- Mit einem externen Schalter (Anschlussklemme M, siehe Anhang A). Der Hauptschalter am Wechselrichter/Ladegerät muss auf „on“ stehen.
- Mit einem **Digital Multi Control**-Bedienfeld (angeschlossen an eine der beiden RJ45-Buchsen L, siehe Anhang A). Der Hauptschalter am Wechselrichter/Ladegerät muss auf „On“ stehen.

Siehe Anhang A für die Position der Anschlussbuchse.

### 4.5.2. Programmierbares Relais

Das Gerät verfügt über ein programmierbares Relais.

Das Relais kann jedoch für zahlreiche andere Funktionen wie z. B. als Generator-Startrelais umprogrammiert werden.

Siehe Anhang A für die Position der Anschlussbuchse.

### 4.5.3. Programmierbare E/A-Anschlüsse

Das Gerät verfügt über 2 analoge/digitale Eingangs-/Ausgangsanschlüsse.

Diese Ports lassen sich für verschiedene Zwecke nutzen. Eine Anwendung besteht in der Übertragung mit dem BMS einer Lithium-Ionen-Batterie.

Siehe Anhang A für die Position der Anschlussbuchse.

### 4.5.4. Starterbatterie

Die 12- und 24 V-Modelle verfügen über einen Anschluss zum Aufladen einer Starterbatterie. Der Ausgangsstrom ist auf 4 A begrenzt.

Siehe Anhang A für die Position der Anschlussbuchse.

### 4.5.5. Spannungssensor

Zur Kompensation möglicher Kabelverluste während des Ladens können zwei entsprechende Messfühlerverbindungen zur Spannungsmessung direkt an den Batteriepolen angeschlossen werden. Der Querschnitt sollte 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) betragen.

Während des Ladevorgangs kompensiert der Wechselrichter/das Ladegerät den Spannungsabfall über die Gleichstrom-Kabel bis zu einem Maximum von 1 V (d.h. 1 V über dem positiven Anschluss und 1 V über dem negativen Anschluss). Falls der Spannungsabfall größer als 1V zu werden droht, wird der Ladestrom soweit zurückgenommen, dass ein Abfall von mehr als 1V vermieden wird.

Siehe Anhang A für die Position der Anschlussbuchse.

#### 4.5.6. Temperatursensor

Für temperaturkompensiertes Aufladen kann der Temperaturmessgeber (im Lieferumfang des Wechselrichters/Ladegeräts enthalten) angeschlossen werden. Der Temperaturmesser ist isoliert und muss an den Minuspol der Batterie angeschlossen werden.

Siehe Anhang A für die Position der Anschlussbuchse.

#### 4.5.7. Parallelbetrieb

Es lassen sich bis zu sechs identische Geräte, mit Ausnahme der Geräte 8 k, 10 k oder 15 k\*, parallel anschließen. Beim Anschluss von Wechselrichtern/Ladegeräten in Parallelschaltung müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Alle Geräte müssen an die gleiche Batterie angeschlossen sein.
- Maximal sechs Geräte können parallel geschaltet werden.
- Es dürfen nur identische Geräte miteinander parallel geschaltet werden.
- Die Gleichstrom-Anschlusskabel zu den Geräten müssen gleich lang und von gleichem Querschnitt sein.
- Falls ein positiver und ein negativer Gleichstrom-Verteilerpunkt gewählt wird, muss der Querschnitt zwischen dem Gleichstrom-Verteilerpunkt und den - Batterien wenigstens der Summe der erforderlichen Querschnitte zwischen dem Gleichstrom-Verteilerpunkt und den Wechselrichtern/Ladegeräten entsprechen.
- Die Wechselrichter/Ladegeräte sollten nahe beieinander aber mit ca. 10 cm Lüftungsabstand unten, oben und seitlich angeordnet werden.
- UTP Kabel müssen zwischen den Einheiten (und u. U. dem Fernbedienungspaneel) direkt angeschlossen werden. Verbindungs- oder Splitter-Dosen sind nicht zulässig.
- Verbinden Sie stets zuerst die negativen Batteriekabel, bevor Sie die UTP-Kabel verlegen.
- Es darf nur eine Fernbedienung (Paneel oder Schalter) im System vorhanden sein.

Die Modelle MultiPlus-II 8 k, 10 k und 15 k können nur parallel geschaltet werden, wenn ein externer AC-Transferschalter verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im [Handbuch der Anwendung des externen Transferschalters für den MultiPlus-II](#).

#### 4.5.8. Drei-Phasen-Betrieb

Der Wechselrichter / das Ladegerät kann auch in einer 3-Phasen-Wye-Konfiguration (Y) verwendet werden. Dazu werden die Geräte über standardmäßige RJ45-UTP-Kabel angeschlossen (wie beim Parallelbetrieb). Das System aus Wechselrichtern/Ladegeräten (und dem optionalen multifunktionalen Bedienungspaneel) erfordert eine nachträgliche Konfiguration (siehe das Kapitel [Konfiguration \[18\]](#)).

Für die Voraussetzungen siehe das Kapitel [Parallelbetrieb \[17\]](#).



Der Wechselrichter / das Ladegerät ist nicht für eine Drei-Phasen-Delta-Konfiguration ( $\Delta$ ) geeignet.

Stränge von parallel geschalteten Geräten können dreiphasig angeschlossen werden, mit Ausnahme der 8-, 10- und 15 kVA-Geräte.

## 5. Konfiguration

Dieser Abschnitt ist vor allem für Einzelgeräte gedacht.



Veränderungen von Einstellungen sollen nur durch qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden.  
Lesen Sie vor Einstellungsänderungen sorgfältig die Anweisungen.  
Während der Konfiguration des Ladegeräts muss der Wechselstromeingang unterbrochen sein.

### 5.1. Standardeinstellungen: betriebsbereit

Bei der Auslieferung ist der Wechselrichter/Ladegerät auf die werkseitigen Standardwerte eingestellt. Diese Einstellungen sind im Allgemeinen für den Betrieb eines einzelnen Geräts geeignet.



Es besteht die Möglichkeit, dass die Standard-Ladespannung nicht für Ihre Batterien geeignet ist. Ziehen Sie die Dokumentation des Herstellers oder Ihres Lieferanten der Batterien zu Rate.

| Einstellung   | Standardeinstellung   |
|---|---|
| Wechselrichter-Frequenz                             | 50 Hz   |
| Eingangsfrequenzbereich                             | 45 - 65 Hz  |
| Eingangsspannungsbereich                            | 180–270 VAC   |
| Wechselrichter-Spannung                             | 230 VAC   |
| Einzelbetrieb, Parallelbetrieb oder 3-Phasenbetrieb | Einzelgerät   |
| AES (Automatic Economy Switch)                      | aus   |
| Ground relay (Erdungsrelais)                        | an  |
| Lader ein/aus                                       | an  |
| Batterieladekurve                                   | vierstufig adaptiv mit Batterie-Schutz-Modus  |
| Ladestrom   | 100 % vom maximalen Ladestrom   |
| Batterietyp   | Victron Gel Tiefentladbar (Victron AGM Tiefentladbar ebenfalls geeignet)  |
| Automatische Ausgleichladung                        | aus   |
| Konstantspannung                                    | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V  |
| Konstantspannungsdauer                              | bis 8 Std (abhängig von der Konstantstromzeit)  |
| Erhaltungsspannung                                  | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V  |
| Lagerungs-Spannung                                  | 13,2 V / 26,4 V / 52,8 V (nicht regulierbar)  |
| Wiederholung der Konstantspannungszeit              | 1 Std.  |
| Wiederholungsintervall Konstantspannungsphase       | 7 Tage  |
| Konstantstrom-Sicherung                             | an  |
| Begrenzung des Stroms am Wechselstromeingang        | 32 A für 3 kVA und 50 A für 8 kVA und 10 kVA (= einstellbare Strombegrenzung für die Funktionen PowerControl und PowerAssist) |
| UPS Funktion  | an  |
| Dynamische Strombegrenzung                          | aus   |
| Schwache Wechselstromquelle: „WeakAC“               | aus   |
| BoostFactor   | 2   |
| Programmierbares Relais                             | Alarmeinstellung  |
| PowerAssist   | an  |

## 5.2. Beschreibung der Einstellungen

Nicht selbsterklärende Einstellungen werden nachstehend kurz erklärt. Weitere Informationen finden Sie in den Konfigurationsprogrammen. Siehe das Kapitel [Konfiguration \[21\]](#).

### Wechselrichter-Frequenz

Ausgangsfrequenz, wenn kein Wechselstrom am Eingang anliegt.

Einstellbar: 50 Hz; 60 Hz

### Eingangsfrequenzbereich

Der Eingangsfrequenzbereich gibt die zulässigen Frequenzen des MultiPlus-II an. Der MultiPlus-II synchronisiert sich innerhalb dieses Bereiches mit der AC-Eingangsfrequenz. Die Ausgangsfrequenz entspricht dann der Eingangsfrequenz.

Einstellbar: 50, 60 oder 45–65 Hz.

### Eingangsspannungsbereich

Der Eingangsspannungsbereich gibt die zulässigen Spannungen des MultiPlus-II an. Der MultiPlus-II synchronisiert sich innerhalb dieses Bereiches mit der Wechselstromeingangs. Die Ausgangsspannung entspricht dann der Eingangsspannung.

Einstellbar:                      Einstellbare Werte Untergrenze: 180 – 230 V  
    Einstellbare Werte Obergrenze: 230 – 270 V



Die standardmäßige Einstellung der Untergrenze von 180 V ist für den Anschluss an eine schwache Netzstromversorgung oder an einen Generator mit instabilem AC-Ausgang ausgerichtet. Diese Einstellung kann zu einer Systemabschaltung führen, wenn ein „bürstenloser, eigenerregter, Wechselstromsynchrongenerator mit externer Spannungsregelung“ (synchroner AVR-Generator) angeschlossen ist. Die meisten Generatoren, die mit 10 kVA oder mehr bemessen sind, sind synchrone AVR-Generatoren. Das Abschalten wird eingeleitet, wenn der Generator angehalten wird und die Drehzahl herabgesetzt wird während die automatische Spannungsregelung (AVR) gleichzeitig „versucht“, die Ausgangsspannung des Generators auf 230 V zu halten.

Die Lösung hierfür besteht in der Anhebung der Einstellung der Untergrenze auf 210 VAC (der Ausgang von AVR Generatoren ist im Allgemeinen sehr stabil). Man kann aber auch den Wechselrichter / das Ladegerät vom Generator trennen, wenn ein Signal zum Anhalten des Generators gegeben wird (mithilfe eines in Serie an den Generator angeschlossenen Wechselstromschützes).

### Wechselrichter-Spannung

Ausgangsspannung des MultiPlus-II bei Batteriebetrieb:

Einstellbar: 210–245 V

### Einzelbetrieb / Parallelbetrieb / 2-Phasenbetrieb / 3-Phasenbetrieb

Mit mehreren Einzelgeräten kann:

- die Gesamtleistung des Wechselrichters erhöht werden, indem mehrere Geräte parallel angeschlossen werden (nicht bei den Modellen 8 k, 10 k oder 15 k).
- ein Spaltphasensystem mit einem separaten Spartransformator konfiguriert werden: siehe die [Victron Spartransformator-Produktseite](#).
- ein 3-Phasen-System konfiguriert werden.

Die Grundeinstellungen des Gerätes sind für den Einzelbetrieb ausgelegt. Für Parallel-, Dreiphasen- oder Spaltphasenbetrieb beachten Sie bitte das Kapitel [Konfiguration \[21\]](#).

\* Die MultiPlus-II-Modelle 8 k, 10 k und 15 k können nur parallel geschaltet werden, wenn ein externer AC-Transferschalter verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im [Handbuch der Anwendung des externen Transferschalters für den MultiPlus-II](#).

### AES (Automatic Economy Switch)

Bei Nutzung dieser Einstellung (AES „on“) ist der Stromverbrauch bei Nulllast und geringer Belastung um ca. 20 % niedriger. Dies wird durch eine gewisse „Abflachung“ der Sinusspannung erreicht. Diese Einstellung ist nur im Einzelgerät-Betrieb möglich.

### Such-Modus

Anstelle des AES-Modus kann auch der **Suchmodus** ausgewählt werden. Steht der Such-Modus auf „on“, wird der Stromverbrauch bei Nulllastbetrieb um ungefähr 70 % reduziert. In diesem Modus schaltet sich der MultiPlus-II, wenn er im Wechselrichtermodus betrieben wird, bei Nulllast bzw. bei nur geringer Last ab und schaltet sich alle zwei Sekunden für einen kurzen Zeitraum wieder ein. Überschreitet der Ausgangsstrom einen eingestellten Grenzwert, nimmt der Wechselrichter den Betrieb wieder auf. Ist dies nicht der Fall, schaltet sich der Wechselrichter wieder ab.

Die Lastwerte für den Suchmodus „Shut down“ (Abschalten) und „Remain on“ (Weiterlaufen) lassen sich mit VEConfigure einstellen.

Die Standard-Einstellungen sind:

Abschalten: 40 Watt (lineare Last)

Einschalten: 100 Watt (lineare Last)

### Erdungsrelais (siehe Anhang B)

Bei diesem Relais ist der Nullleiter des Wechselstromausgangs mit dem Gehäuse geerdet, wenn die Relais des Wechselstromeingangs geöffnet sind. Dies gewährleistet den korrekten Betrieb von Fehlerstromschutzschaltern im Wechselstromausgang.

Für bestimmte Konfigurationen, wie beispielsweise ein Spaltphasensystem mit einem Spartransformator, kann ein externes Erdungsrelais erforderlich sein. Um ein externes Relais zu verwenden, deaktivieren Sie zunächst das interne Erdungsrelais in den MultiPlus-Einstellungen. Die Lage der Kontakte des externen Erdungsrelais finden Sie in Anhang A.

### Batterieladealgorithmus

Die Grundeinstellung ist die „4-stufige adaptive Ladung mit BatterySafe-Modus“. (Beschreibung in Abschnitt 2).

Dies ist der für Blei-Säure-Batterien empfohlene Ladealgorithmus. Weitere Funktionen finden Sie in den Hilfedateien der Software-Konfigurationsprogramme.

### Batterietyp

Die Standardeinstellungen sind bestens geeignet für die Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 und stationären Röhrenplatten-Batterien (OPzS).

Diese Einstellungen können auch für viele andere Batterien wie z.B. die Victron AGM Deep Discharge und zahlreiche Flüssigelektrolyt-Plattenakkus verwendet werden.

Mit VEConfigure lässt sich der Ladealgorithmus an jeden Batterietyp anpassen (Nickel-Kadmium-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien).

### Konstantspannungsdauer

Für die Grundeinstellung „4-stufige adaptive Ladung mit BatterySafe-Modus“ hängt die Konstantspannungsdauer von der Konstantstromdauer ab (adaptive Ladekurve), damit die Batterie optimal geladen wird.

### Automatische Ausgleichsladung

Diese Einstellung ist für Flüssigelektrolyt-Röhrenplatten-Traktions-Batterien oder OPzS-Batterien vorgesehen. Während der Konstantspannungsphase steigt der Grenzwert der Spannung auf 2,83 V/Zelle (34 V für eine 24 V-Batterie und 68 V für eine 48 V-Batterie), sobald der Ladestrom auf weniger als 10 % des eingestellten Maximalstroms gesunken ist.

Die Einstellung kann nicht über DIP-Schalter vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie auch „Röhrenplatten-Traktions-Batterie-Ladekurve“ bei VEConfigure.

### Lagerspannung, wiederholte Konstantspannungsladung, Wiederholte Konstantspannungsintervalle

Siehe [Abschnitt 2 \[3\]](#).

### Konstantstrom-Sicherung

Wenn diese Einstellung aktiviert ist (Schalterstellung „on“) ist die Konstantstromphase auf max. 10 Stunden begrenzt. Falls eine längere Zeit erforderlich erscheint, deutet das auf einen Batteriefehler hin (z.B. Zellenkurzschluss).

### Begrenzung des Stroms am Wechselstromeingang

Im Folgenden sind die Stromgrenzwerte aufgeführt, bei denen PowerControl und PowerAssist in Betrieb genommen werden:

| Nennwert des Wechselrichters | PowerAssist-Einstellbereich, Netz-Inline-Topologie | PowerAssist-Einstellbereich, Netzparalleltopologietransformer mit externem 50- oder 100 A-Stromwandler |
|------------------------------|--|--|
| 3000 VA                      | 4 - 32 A   | 4-50/100 A   |
| 5000 VA                      | 6 - 50 A   | 6 - 50/100   |
| 8000VA                       | 11 - 100 A   | 11 - 100 A   |
| 10kVA                        | 11 - 100 A   | 11 - 100 A   |
| 15kVA                        | 11 - 100 A   | 11 - 100 A   |

Werkseinstellung: maximaler Wert für die Netz-Inline-Topologie.

### UPS Funktion

Wenn diese Funktionalität eingeschaltet ist, schaltet der MultiPlus-II praktisch unterbrechungsfrei auf Wechselrichterbetrieb sobald eine Störung der Eingangsspannung eintritt.

Die Ausgangsspannung vieler kleinerer Generatoren ist häufig derart instabil, dass der MultiPlus-II bei dieser Einstellung immer wieder auf Wechselrichter-Betrieb umschaltet. Deshalb kann diese Funktionalität ausgeschaltet werden. Der MultiPlus-II reagiert dann langsamer auf Spannungsabweichungen am Wechselstromeingang. Die Umschaltzeit auf Wechselrichterbetrieb verlängert sich demnach etwas. Dies hat jedoch auf die meisten Apparate (die meisten Computer, Uhren oder Haushaltsgeräte) keine nachteiligen Auswirkungen.

**Empfehlung:** Bei fortwährendem Umschalten oder, wenn der MultiPlus-II nicht synchronisiert, sollte die UPS Funktion aus- und zurück auf Wechselrichterbetrieb geschaltet werden.

### Dynamische Strombegrenzung

Ausgelegt für Generatoren, wobei die Wechselstromspannung durch einen statischen Wechselrichter erzeugt wird (so genannte „Inverter“-Generatoren). Bei dieser Art von Generator wird die Drehzahl des Motors verringert, wenn die Last gering ist: Dadurch werden Geräuschpegel, Treibstoffverbrauch und Verschmutzungsgrad verringert. Nachteilig ist dabei jedoch, dass bei plötzlichem Lastanstieg die Ausgangsspannung stark absinkt oder der Generator ganz ausfällt. Zusätzliche Leistung kann erst bei Erreichen der höheren Drehzahl bereitgestellt werden.

Mit entsprechender Einstellung kann der MultiPlus-II bei geringer Generatorleistung Zusatzleistung bereitstellen, bis die gewünschte Leistung erreicht ist. So kann der Generator problemlos die erforderliche Drehzahl erreichen.

Auch bei „klassischen“ Generatoren wird dieses Verfahren genutzt, um plötzliche Lastschwankungen besser abfangen zu können.

### Schwacher Eingangswechselstrom

Starke Verzerrungen der Eingangsspannung können zu Störungen oder sogar zum Ausfall des Ladegerätes führen. Mit der Einstellung „WeakAC“ akzeptiert das Ladegerät auch stärker verzerrte Spannung auf Kosten einer größeren Stromverzerrung.

**Empfehlung:** Schalten Sie die Funktion „WeakAC“ ein, wenn das Ladegerät kaum oder gar nicht lädt (was sehr unwahrscheinlich ist!) Schalten Sie außerdem gleichzeitig die dynamische Strombegrenzung ein und verringern Sie ggf. den maximalen Ladestrom, um eine Überlastung des Generators zu vermeiden.



Ist die Einstellung „WeakAC“ eingeschaltet, wird der maximale Ladestrom um ca. 20 % verringert.

### BoostFactor

Diese Einstellung darf nur nach Rücksprache mit Victron Energy oder einem bei Victron geschulten Spezialisten verändert werden.

### Programmierbares Relais

Das Relais kann für zahlreiche andere Funktionen wie z. B. als Generator-Startrelais umprogrammiert werden.

### Zusätzlicher Wechselstromausgang (AC-out-2)

Für unbedenkliche Lasten ausgelegt. Direkt am AC-Eingang angeschlossen. Mit Strommessschaltkreis zur Aktivierung von PowerAssist.

## 5.3. Konfiguration

Folgende Hardware wird benötigt:

- Eine [MK3-USB](#) (VE.Bus zu USB)-Schnittstelle.
- [RJ45-UTP-Kabel](#)

### 5.3.1. VictronConnect App

Das MultiPlus wird über die VictronConnect App konfiguriert.

Weitere allgemeine Informationen über die VictronConnect App – wie man sie installiert, wie man sie mit Ihrem Gerät koppelt und wie man z. B. die Firmware aktualisiert – finden Sie im umfassenden [VictronConnect-Handbuch](#).

### 5.3.2. VEConfigure

Alle Einstellungen können mit der kostenlosen Software VEConfigure am PC vorgenommen werden, die als Download auf unserer Website [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com) erhältlich ist.

Weitere Informationen hierzu sind auch im Handbuch zu [VEConfigure](#) erhältlich.



### 5.3.3. VE.Bus Quick Configure Setup (Schnellkonfiguration)

**VE.Bus Schnellkonfiguration** ist ein Softwareprogramm, mit dem Systeme mit maximal drei Wechselrichtern/Ladegeräten auf einfache Weise parallel oder dreiphasig konfiguriert werden können.

Die Software steht zum kostenlosen Download unter [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com) bereit.

### 5.3.4. VE.Bus-System-Konfiguration

Für spezielle Konfigurationen und/oder für Systeme mit vier oder mehr Multis wird die **VE.Bus System Configurator** Software benötigt.

Die Software steht zum kostenlosen Download unter [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com) bereit.


## 6. Fehleranzeigen

Mit den nachstehenden Methoden lassen sich die meisten Fehler schnell identifizieren. Falls Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Victron Energy Händler.

**Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Toolkit-App, mit denen Sie die LED-Alarmcodes mit einer Beschreibung des Problems/Alarms in Verbindung bringen können, siehe <https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app>.**

### 6.1. Allgemeine Fehleranzeigen

| Problem  | Grund  | Lösung  |
|--|--|---|
| Keine Ausgangsspannung an AC-out-2.                              | Betrieb im Wechselrichtermodus   | Schließen Sie den Wechselrichter / das Ladegerät an eine Wechselstromquelle an. Nach einer 2-minütigen Verzögerung sollte der AC-out-2 unter Spannung stehen. |
| Nicht in der Lage, auf Generator- oder Netzbetrieb umzuschalten. | Der Leistungsschalter oder die Sicherung im Wechselstrom-Eingang ist aufgrund von Überlastung geöffnet.  | Beheben Sie die Überlastung oder den Kurzschluss an AC-out-1 oder AC-out-2 und setzen Sie die Sicherung oder den Stromkreisunterbrecher zurück.               |
| Der Wechselrichter arbeitet nach dem Einschalten nicht           | Die Batteriespannung ist deutlich zu hoch oder zu niedrig. Am Gleichstromanschluss liegt keine Spannung an.  | Stellen Sie sicher, dass die korrekte Batteriespannung anliegt.   |
| LED „low battery“ blinkt   | Die Batterie-Spannung ist niedrig.   | Laden Sie die Batterie und prüfen Sie die Anschlüsse.   |
| LED „low battery“ leuchtet.                                      | Das Gerät schaltet wegen zu niedriger Batteriespannung ab.   | Laden Sie die Batterie und prüfen Sie die Anschlüsse.   |
| LED „overload“ blinkt.   | Die anliegende Last ist größer als die Nennleistung.   | Lastreduzierung   |
| LED „overload“ leuchtet.   | Das Gerät schaltet wegen erheblicher Überlastung ab.   | Lastreduzierung   |
| LED „temperature“ blinkt oder leuchtet.                          | Die Umgebungstemperatur ist hoch, oder die Belastung ist zu hoch.  | Der Einbauort muss kühl und gut belüftet sein; Die Belastung muss zurückgenommen werden   |
| LEDs „low battery“ und „overload“ blinken abwechselnd.           | Niedrige Batteriespannung und zu hohe Belastung  | Aufladen der Batterie; Abklemmen oder Reduktion der Belastung. Einbau größerer Batterien. Kürzere oder dickere Kabel.   |
| LEDs „low battery“ und „overload“ blinken gleichzeitig.          | Brummspannung am Gleichstromanschluss übersteigt 1,5 Vrms.   | Überprüfen Sie Batteriekabel und Anschlüsse. Überprüfen Sie die Batteriekapazität und erhöhen Sie diese u.U.  |
| LEDs „low battery“ und „overload“ leuchten gleichzeitig.         | Der Wechselrichter hat sich wegen zu hoher Brummspannung am Eingang abgeschaltet.  | Vergrößern Sie die Batteriekapazität. Verwenden Sie dickere bez. kürzere Kabel. Führen Sie durch Aus/Ein-Schalten einen Reset des Wechselrichters durch.      |
| Eine Alarm LED brennt und eine zweite blinkt.                    | Der Wechselrichter hat sich wegen des Fehlers der permanent leuchtenden LED abgeschaltet. Die blinkende LED zeigt ein bevorstehendes Abschalten wegen des angezeigten Alarms an. | Überprüfen Sie diese Liste um das aktuelle Problem zu identifizieren  |
| Das Ladegerät arbeitet nicht.                                    | Netzspannung und/oder Netzfrequenz liegen außerhalb der Sollwerte.   | Sorgen Sie für den richtigen Spannungsbereich (185 VAC bis 265 VAC) und den passenden Frequenzbereich (Standard Einstellung 45-65 Hz).                        |

| Problem   | Grund  | Lösung  |
|---|--|---|
|   | Der Leistungsschalter oder die Sicherung im Wechselstrom-Eingang ist aufgrund von Überlastung geöffnet.  | Beheben Sie die Überlastung oder den Kurzschluss an AC-out-1 oder AC-out-2 und aktivieren Sie die Sicherung/den Schutzschalter wieder.  |
|   | Die Batterie-Sicherung ist kaputt.   | Tauschen Sie die Batterie-Sicherung aus.  |
|   | Die Verformung der Eingangsspannung ist zu groß (Generator Einspeisung).   | Schalten Sie die Einstellungen „Schwacher Wechselstrom“ und „Dynamische Strombegrenzung“ ein.   |
| Das Ladegerät arbeitet nicht.<br>Die LED „bulk“ blinkt und die LED „mains on“ leuchtet. | Das Ladegerät befindet sich im Modus „Bulk protection“ (Konstantstromsicherung), folglich wurde die maximale Konstantstromladezeit von 10 h überschritten.<br><br>Eine solch lange Ladezeit könnte auf einen Systemfehler hindeuten (z. B. Zellenkurzschluss in der Batterie). | Batterien überprüfen.<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Der Fehlermodus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts zurücksetzen. </div><br>In den Standard-Werkseinstellungen ist der Modus „Bulk protection“ aktiviert. Der Modus „Bulk protection“ kann nur mit Hilfe von VEConfigure ausgeschaltet werden. |
| Die Batterieladung bleibt unvollständig.  | Der Ladestrom ist zu hoch, so dass die Konstantspannungsphase zu früh erreicht wird.   | Stellen Sie den Ladestrom auf Werte zwischen dem 0,1- und 0,2-fachen der Batteriekapazität.   |
|   | Die Batterieanschlüsse sind nicht in Ordnung.  | Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse.  |
|   | Der Konstantspannungswert ist nicht korrekt (zu niedrig) eingestellt.  | Stellen Sie die Konstantspannung auf einen korrekten Wert ein.  |
|   | Der Erhaltungsspannungswert ist nicht korrekt (zu niedrig) eingestellt.  | Stellen Sie die Erhaltungsspannung auf einen korrekten Wert ein.  |
|   | Die verfügbare Ladezeit reicht für eine Vollladung nicht aus.  | Erhöhen Sie die Zeitspanne und den Ladestrom.   |
|   | Die Konstantspannungszeit ist zu kurz. Bei „angepasstem“ Laden kann ein bezüglich der Batteriekapazität zu hoher Ladestrom der Grund sein. Damit wird dann auch die Konstantstromphase zu kurz.  | Verringern Sie den Ladestrom, oder wählen Sie bezüglich der Zeiten Festwerte.   |
| Die Batterie wird überladen.  | Die Spannung der Konstantspannungsphase ist falsch eingestellt (zu hoch).  | Stellen Sie die Konstantspannung auf einen korrekten Wert ein.  |
|   | Die Erhaltungsspannung ist falsch (zu hoch) eingestellt.   | Stellen Sie die Erhaltungsspannung auf einen korrekten Wert ein.  |
|   | Die Batterie ist defekt.   | Wechseln Sie die Batterie aus.  |
|   | Die Batterie wird zu warm (wegen schlechter Lüftung, zu hoher Umgebungstemperatur oder zu hohem Ladestrom).  | Verbessern Sie die Belüftung, installieren Sie die Batterien in einer kühleren Umgebung, reduzieren Sie den Ladestrom <b>und schließen Sie den Temperatursensor an</b> .  |
| Der Ladestrom geht gegen Null zurück, sobald die Konstantspannungsphase beginnt.        | Die Batterie ist überhitzt (>50 °C).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bringen Sie die Batterie an einen kühleren Einbauort.</li> <li>• Reduzieren Sie den Ladestrom.</li> <li>• Überprüfen Sie die Batterie auf inneren Kurzschluss.</li> </ul>  |
|   | Der Temperatursensor ist defekt.   | Lösen Sie den Stecker des Temperatursensors. Falls der Ladevorgang nach ca. 1 Minute wieder korrekt funktioniert, muss der Temperatursensor ausgetauscht werden.  |

## 6.2. Besondere LED-Anzeigen

Informationen zu den normalen LED-Anzeigen finden Sie im Kapitel [LED-Anzeigen \[8\]](#).

|   |   |
|---|---|
| Die LED „mains on“ blinkt und es ist keine Ausgangsspannung vorhanden.            | Das Gerät ist in der "charger only" Position und Netzspannung liegt an. Das Gerät lehnt die Netzspannung ab oder ist noch in der Synchronisationsphase.   |
| Die LEDs der Konstantstrom und der Konstant- Spannungsphase blinken gleichzeitig. | Fehler in der Spannungsmessung (Voltage Sense). Die gemessene Spannung am Voltage Sense Anschluss weicht um mehr als sieben Volt (7 V) von den Spannungswerten am Plus und Minus-Anschluss des Gerätes ab. Wahrscheinlich ist der Anschluss defekt.<br>Das Gerät arbeitet normal. |
| Die LEDs „absorption“ und „float“ blinken gleichzeitig.                           | Der gemessene Wert der Batterietemperatur ist sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich ist der Sensor defekt oder falsch angeschlossen. Das Gerät arbeitet normal.   |



Wenn die LED „inverter on“ abwechselnd blinkt, liegt ein VE.Bus-Fehler vor (siehe nächste Kapitel).

## 6.3. VE.Bus LED Hinweise

Geräte, die in einem VE.Bus zusammenarbeiten (Parallel- oder 3-Phasen-Konfiguration) können sog. VE.Bus LED-Anzeigen angeben. Diese Hinweise können in zwei Gruppe eingeteilt werden: in OK- und Fehler-Hinweise.

### 6.3.1. VE.Bus OK-Codes

Falls ein Gerät prinzipiell korrekt arbeitet, aber dennoch nicht gestartet werden kann, weil ein anderes Gerät oder mehrere im Verbund Fehlermeldungen anzeigen, dann werden die fehlerfreien Geräte einen OK Hinweis anzeigen. Damit kann sich die Fehlersuche im VE.Bus System auf die als fehlerhaft angezeigten Geräte beschränken.



OK-Codes werden nur dann gezeigt, wenn das betreffende Gerät weder im Lade- noch im Wechselrichterbetrieb arbeitet.

- Eine blinkende „bulk“-LED zeigt an, dass das Gerät für den Wechselrichterbetrieb bereit ist.
- Eine blinkende „float“-LED zeigt an, dass das Gerät zum Laden bereit ist.



Prinzipiell müssen alle anderen LEDs aus sein. Wenn das nicht der Fall ist, liegt keine OK-Anzeige vor. Hierauf beziehen sich die folgenden Anmerkungen:

- Die vorstehend genannten besonderen LED Anzeigen können zusammen mit OK-Anzeigen vorkommen.
- Die LED „low battery“ kann zusammen mit dem OK-Code erscheinen, die die Ladebereitschaft des Geräts anzeigt.

### 6.3.2. VE.Bus-Fehlercodes

In einem VE.Bus System können verschiedene Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese werden durch die LEDs „inverter on“, „bulk“, „absorption“ und „float“ angezeigt.

Zur korrekten Interpretation der Fehlermeldungen (VE.Bus Error Code) müssen die folgenden Schritte durchlaufen werden:

1. Beim Gerät muss ein Fehler aufgetreten sein (kein AC-Ausgang).
2. Blinkt die LED „inverter on“? Ist das nicht der Fall, liegt keine VE.Fehlermeldung vor.
3. Blinkt eine oder mehrere der LEDs „bulk“, „absorption“ oder „float“, dann muss das Blinken abwechselnd mit dem Blinken der LED „inverter on“ LED geschehen, d.h. die blinkenden LEDs sind ausgeschaltet, wenn die LED „inverter on“ leuchtet, und umgekehrt. Eine Fehlermeldung liegt nur dann vor, wenn das in genau dieser Weise geschieht.
4. Anhand der „bulk“-LED können Sie feststellen, welche der 3 nachstehenden Tabellen Sie benutzen müssen.
5. Wählen Sie die richtige Spalte und Zeile aus (abhängig von den LEDs „absorption“ und „float“) und ermitteln Sie den Fehlercode. 6. Die Bedeutung der Fehleranzeige finden Sie in den folgenden Tabellen.
6. Die Bedeutung der Fehleranzeige finden Sie in den folgenden Tabellen.












**Alle der unten aufgeführten Bedingungen müssen zutreffen!:**

1. Bei diesem Gerät ist ein Fehler aufgetreten! (Kein AC-Ausgang)
2. Die Wechselrichter LED blinkt (abwechselnd mit einer der „bulk“, „absorption“ oder „float“ LEDs).
3. Mindestens eine der LEDs „bulk“, „absorption“ oder „float“ leuchtet oder blinkt.

| Bulk LED aus |        | Absorption LED |        |    |
|--------------|--------|----------------|--------|----|
|              |        | aus            | blinkt | an |
| Float LED    | aus    | 0              | 3      | 6  |
|              | blinkt | 1              | 4      | 7  |
|              | an     | 2              | 5      | 8  |

| Bulk LED blinkt |        | Absorption LED |        |    |
|-----------------|--------|----------------|--------|----|
|                 |        | aus            | blinkt | an |
| Float LED       | aus    | 9              | 12     | 15 |
|                 | blinkt | 10             | 13     | 16 |
|                 | an     | 11             | 14     | 17 |

| Bulk LED an |        | Absorption LED |        |    |
|-------------|--------|----------------|--------|----|
|             |        | aus            | blinkt | an |
| Float LED   | aus    | 18             | 21     | 24 |
|             | blinkt | 19             | 22     | 25 |
|             | an     | 20             | 23     | 26 |

| LEDs<br>„Bulk“,<br>„Absorption“,<br>„Float“   | Code | Beschreibung  | Ursache/Lösung   |
|---|------|---|--|
| <br><br> | 1    | Das Gerät ist abgeschaltet, weil eine andere Phase im System ausgefallen ist. | Kontrollieren Sie die fehlerhafte Phase.   |
| <br><br> | 3    | Im System wurden mehr oder weniger Geräte als erwartet gefunden.              | Das System ist schlecht konfiguriert; Führen Sie eine Neukonfiguration durch. Neukonfiguration des Systems.<br>Es liegt eine Störung in der Datenkommunikationsverkabelung vor. Kontrollieren Sie die Verkabelung und schalten Sie das System aus und wieder an. |
| <br><br> | 4    | Es wurde kein Einzelgerät gefunden  | Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung.  |
| <br><br> | 5    | Überspannung am Wechselstrom-Ausgang.   | Kontrollieren Sie die Wechselstrom-Verkabelung.  |
| <br><br> | 10   | Es besteht ein Zeitsynchronisationsproblem.                                   | Bei korrekter Installation darf das nicht vorkommen. Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung.   |

| LEDs<br>„Bulk“,<br>„Absorption“, „Float“ | Code | Beschreibung   | Ursache/Lösung   |
|--|------|--|--|
|  | 14   | Das Gerät kann keine Daten übermitteln.  | Überprüfen Sie die Kommunikationsleitung. (Möglicherweise liegt ein Kurzschluss vor)   |
|  | 17   | Eines der Geräte hat den „Master“-Status übernommen, weil der ursprüngliche Master ausgefallen ist.                                    | Überprüfen Sie das ausgefallene Gerät. Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung.   |
|  | 18   | Es ist eine Überspannung vorhanden   | Überprüfen Sie die Wechselstromverkabelung.  |
|  | 22   | Dieses Gerät funktioniert nicht als „Slave“.   | Bei dem Gerät handelt es sich um ein älteres und unpassendes Modell. Tauschen Sie das Gerät aus  |
|  | 24   | Die System-Sicherheits-Umschaltung ist aktiviert.  | Bei korrekter Installation darf das nicht vorkommen. Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, ist die Gesamtinstallation gründlich zu überprüfen.<br><b>Mögliche Lösung: Erhöhen Sie die untere Grenze der AC-Eingangsspannung auf 210 VAC (Werkseinstellung ist 180 VAC)</b>                                   |
|  | 25   | Firmware Inkompatibilität. Ein angeschlossenes Gerät hat veraltete Firmware, die ein Zusammenwirken mit diesem Gerät nicht ermöglicht. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie alle Geräte aus.</li> <li>Schalten Sie das Gerät, das die Fehlermeldung gab, wieder an.</li> <li>Schalten Sie dann nacheinander die anderen Geräte ein, bis die Fehlermeldung erneut auftritt.</li> <li>Sorgen Sie für ein Update der Firmware in dem Gerät, das zuletzt eingeschaltet wurde.</li> </ol> |
|  | 26   | Interner Fehler  | Dieser Fehler tritt normalerweise nicht auf. Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Victron Energy auf.  |

## 7. Technische Angaben

| MultiPlus-II  | 12/3000/120-32  | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32   |
|---|---|---------------|---|
| PowerControl / PowerAssist  | Ja  |               |   |
| Wechselstromeingang   | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC<br>Eingangsfrequenz: 45–65 Hz   |               |   |
| Maximaler durchschaltbarer Strom                                  | 32 A  |               |   |
| <b>WECHSELRICHTER</b>   |   |               |   |
| Eingangsspannungsbereich  | 9,5 - 17 V  | 19 - 33 V     | 38 - 66 V   |
| Ausgang im Wechselrichtermodus <sup>(1)</sup>                     | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %<br>Frequenz: 50 Hz ± 0,1 %  |               |   |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F <sup>(3)</sup> | 3000 VA   |               |   |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F                | 2400 W  |               |   |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F               | 2200 W  |               |   |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F               | 1700 W  |               |   |
| Maximal eingespeiste Scheinleistung                               | 3000 VA   |               |   |
| Spitzenleistung   | 5500 W  |               |   |
| Max. Wirkungsgrad   | 93 %  | 94 %          | 95 %  |
| Null-Last-Leistung  | 13 W  | 13 W          | 11 W  |
| Null-Last Leistung im AES-Modus                                   | 9 W   | 9 W           | 7 W   |
| Null-Last Leistung im Such-Modus                                  | 3 W   | 3 W           | 2 W   |
| <b>LADEGERÄT</b>  |   |               |   |
| Wechselstromeingang   | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC<br>Eingangsfrequenz: 45–65 Hz<br>Leistungsfaktor: 1                             |               |   |
| Ladespannung „Konstantspannung“                                   | 14,4 / 28,8 / 57,6 V  |               |   |
| „Erhaltungs“-Ladespannung   | 13,8 / 27,6 / 55,2 V  |               |   |
| Lagermodus  | 13,2 / 26,4 / 52,8 V  |               |   |
| Ladestrom Hausbatterie <sup>(4)</sup>                             | 120 A   | 70 A          | 35 A  |
| <b>ALLGEMEINES</b>  |   |               |   |
| Zusatzausgang   | Ja (32 A)    Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab   |               | Ja (50 A)<br>Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab |
| Externer AC-Stromsensor (optional)                                | 50 A  |               |   |
| Programmierbares Relais <sup>(5)</sup>                            | Ja  |               |   |
| Schutz <sup>(2)</sup>   | a - g   |               |   |
| VE.Bus-Schnittstelle  | Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration  |               |   |
| COM-Port für allgemeine Nutzung                                   | Ja, 2x  |               |   |
| Gemeinsame Merkmale   | Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F) (Gebäuselüftung)<br>Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 % |               |   |

| MultiPlus-II  | 12/3000/120-32   | 24/3000/70-32      | 48/3000/35-32      |
|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>GEHÄUSE</b>  |  |                    |                    |
| Material & Farbe  | Stahl, blau RAL 5012<br>Schutzklasse: IP22<br>Verschmutzungsgrad 2, OVC3   |                    |                    |
| Batterieanschlüsse  | M8-Bolzen  |                    |                    |
| AC-Anschlüsse   | Schraubanschlüsse 13 mm <sup>2</sup> (6 AWG)   |                    |                    |
| Gewicht   | 20 kg  | 19 kg              | 19 kg              |
| Maße HxBxT  | 546 x 275 x 147 mm   | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm |
| <b>NORMEN</b>   |  |                    |                    |
| Sicherheit  | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2  |                    |                    |
| Emissionen / Immunität                                      | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3,<br>IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3   |                    |                    |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)                   | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.  |                    |                    |
| Anti-Islanding  | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.  |                    |                    |
| 1. Lässt sich auf 60 Hz einstellen; 120 V 60 Hz auf Anfrage | 3. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1  |                    |                    |
| 2. Schutzschlüssel:   | 4. Bis zu 75 °F / 25 °C Umgebungstemperatur  |                    |                    |
| a. Ausgang Kurzschluss                                      | 5. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nennleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC |                    |                    |
| b. Überlastung  |  |                    |                    |
| c. Batteriespannung zu hoch                                 |  |                    |                    |
| d. Batteriespannung zu niedrig                              |  |                    |                    |
| e. Temperatur zu hoch                                       |  |                    |                    |
| f. 230 VAC am Wechselrichterausgang                         |  |                    |                    |
| g. Brummspannung am Eingang zu hoch                         |  |                    |                    |

| MultiPlus-II  | 12/5000/220-50   | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 |
|---|--|----------------|---------------|
| PowerControl / PowerAssist  | Ja   |                |               |
| Wechselstromeingang   | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC,<br>Eingangsfrequenz: 45–65 Hz |                |               |
| Maximaler durchschaltbarer Strom                                  | 50 A   |                |               |
| <b>WECHSELRICHTER</b>   |  |                |               |
| Eingangsspannungsbereich  | 9,5 - 17 V   | 19 - 33 V      | 38 - 66 V     |
| Ausgang <sup>(1)</sup>  | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %<br>Frequenz: 50 Hz ± 01 %            |                |               |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F <sup>(3)</sup> | 5000 VA  |                |               |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F                | 4000 W   |                |               |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F               | 3700 W   |                |               |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F               | 3000 W   |                |               |
| Maximale Einspeiseleistung  | 5000 VA  |                |               |
| Spitzenleistung   | 9000 W   |                |               |



| MultiPlus-II                              | 12/5000/220-50   | 24/5000/120-50     | 48/5000/70-50      |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Max. Wirkungsgrad                         | 95 %   | 96 %               |                    |
| Null-Last-Leistung                        | 15 W   | 18 W               |                    |
| Null-Last Leistung im AES-Modus           | 11 W   | 12 W               |                    |
| Null-Last Leistung im Such-Modus          | 3 W  | 4 W                |                    |
| <b>LADEGERÄT</b>                          |  |                    |                    |
| Wechselstromeingang                       | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC<br>Eingangsfrequenz: 45–65 Hz<br>Leistungsfaktor: 1                                |                    |                    |
| Ladespannung „Konstantspannung“           | 14,4 V   | 28,8 V             | 57,6 V             |
| „Erhaltungs“-Ladespannung                 | 13,8 V   | 27,6 V             | 55,2 V             |
| Speichermodus                             | 13,2 V   | 26,4 V             | 52,8 V             |
| Ladestrom Hausbatterie <sup>(4)</sup>     | 50 A   | 120 A              | 70 A               |
| <b>ALLGEMEINES</b>                        |  |                    |                    |
| Zusatzausgang                             | Ja (32A)<br>Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab   |                    |                    |
| Externer Wechselstromsensor (optional)    | Ja   |                    |                    |
| Programmierbares Relais <sup>(5)</sup>    | Ja   |                    |                    |
| Schutz <sup>(2)</sup>                     | a - g  |                    |                    |
| VE.Bus-Schnittstelle                      | Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration   |                    |                    |
| Allgemeine Kommunikationsschnittstelle    | Ja, 2x   |                    |                    |
| Gemeinsame Merkmale                       | Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F)<br>(Gebläselüftung)<br>Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 % |                    |                    |
| <b>GEHÄUSE</b>                            |  |                    |                    |
| Material & Farbe                          | Stahl, blau RAL 5012<br>Schutzklasse: IP22<br>Verschmutzungsgrad 2, OVC3   |                    |                    |
| Batterieanschlüsse                        | M8-Bolzen  |                    |                    |
| AC-Anschlüsse                             | Schraubklemmen 13 mm <sup>2</sup> (6 AWG)  |                    |                    |
| Gewicht                                   | 33 kg  | 30 kg              | 30 kg              |
| Maße (H x B x T)                          | 702 X 345 X 152 mm   | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm |
| <b>NORMEN</b>                             |  |                    |                    |
| Sicherheit                                | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2  |                    |                    |
| Emissionen / Immunität                    | EN 55014-1, EN 55014-2,<br>EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3<br>IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2,<br>EN 61000-6-3            |                    |                    |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.  |                    |                    |
| Anti-Islanding                            | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.  |                    |                    |

| MultiPlus-II  | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50   | 48/5000/70-50 |
|---|----------------|--|---------------|
| 1. Lässt sich auf 60 Hz einstellen; 120 V 60 Hz auf Anfrage |                |  |               |
| 2. Schutzschlüssel:   |                |  |               |
| a. Ausgang Kurzschluss                                      |                |  |               |
| b. Überlastung  |                |  |               |
| c. Batteriespannung zu hoch                                 |                |  |               |
| d. Batteriespannung zu niedrig                              |                |  |               |
| e. Temperatur zu hoch                                       |                |  |               |
| f. 230 VAC am Wechselrichterausgang                         |                |  |               |
| g. Brummspannung am Eingang zu hoch                         |                |  |               |
|   |                | 3. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1  |               |
|   |                | 4. Bis zu 75 °F / 25 °C Umgebungstemperatur  |               |
|   |                | 5. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nennleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC |               |

| MultiPlus-II  | 48/8000/110-100   | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 |
|---|---|------------------|------------------|
| PowerControl / PowerAssist  | Ja  |                  |                  |
| Wechselstromeingang   | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC,<br>Eingangsfrequenz: 45–65 Hz                      |                  |                  |
| Maximaler durchschaltbarer Strom                                  | 100 A   |                  |                  |
| <b>WECHSELRICHTER</b>   |   |                  |                  |
| Eingangsspannungsbereich  | 38 - 66 V   |                  |                  |
| Ausgang <sup>(1)</sup>  | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %<br>Frequenz: 50 Hz ± 0,1 %                                |                  |                  |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F <sup>(3)</sup> | 8000VA  | 10000VA          | 15000 VA         |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F                | 6400 W  | 8000 W           | 12000 W          |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F               | 5500 W  | 7000 W           | 10000 W          |
| Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F               | 4000 W  | 6000 W           | 7000 W           |
| Maximale offenkundige Einspeiseleistung                           | 8000VA  | 10000VA          | 15000 VA         |
| Spitzenleistung   | 15000 W   | 18000 W          | 27000 W          |
| Max. Wirkungsgrad   | 95 %  | 95 %             | 96 %             |
| Null-Last-Leistung  | 29 W  | 38 W             | 55 W             |
| Null-Last Leistung im AES-Modus                                   | 19 W  | 27 W             | 39 W             |
| Null-Last Leistung im Such-Modus                                  | 3 W   | 4 W              | 6 W              |
| <b>LADEGERÄT</b>  |   |                  |                  |
| Wechselstromeingang   | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC<br>Eingangsfrequenz: 45–65 Hz<br>Leistungsfaktor: 1 |                  |                  |
| Ladespannung „Konstantspannung“                                   | 57,6 V  |                  |                  |
| „Erhaltung“-Ladespannung  | 55,2 V  |                  |                  |
| Lagermodus  | 52,8 V  |                  |                  |
| Ladestrom der Hausbatterie <sup>(4)</sup>                         | 110 A   | 140 A            | 200 A            |
| <b>ALLGEMEINES</b>  |   |                  |                  |
| Zusatzausgang   | Ja (50A)  |                  |                  |
| Externer AC-Stromsensor (optional)                                | 100 A   |                  |                  |

| MultiPlus-II  | 48/8000/110-100  | 48/10000/140-100   | 48/15000/200-100   |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Programmierbares Relais <sup>(5)</sup>                      | Ja   |                    |                    |
| Schutz <sup>(2)</sup>                                       | a - g  |                    |                    |
| VE.Bus-Schnittstelle  | Drei-Phasen- und Parallel <sup>(6)</sup> -Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration   |                    |                    |
| COM-Port für allgemeine Nutzung                             | Ja, 2x   |                    |                    |
| Gemeinsame Merkmale   | Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40–150 °F)<br>(Gebläselüftung)<br>Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 %   |                    |                    |
| <b>GEHÄUSE</b>  |  |                    |                    |
| Material & Farbe  | Stahl, blau RAL 5012<br>Verschmutzungsgrad 2, OVC3   |                    |                    |
| Verschmutzungsgrad 2  | OVC3   |                    |                    |
| Schutzklasse  | IP 22  |                    |                    |
| Batterieanschlüsse  | Vier M8-Schrauben (2 positive und 2 negative Anschlüsse)   |                    |                    |
| AC-Anschlüsse   | M6-Bolzen  |                    |                    |
| Gewicht   | 41,2 kg  | 48,8 kg            | 80 kg              |
| Maße (H x B x T)  | 642 x 363 x 206 mm   | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm |
| <b>NORMEN</b>   |  |                    |                    |
| Sicherheit  | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2  |                    |                    |
| Emissionen / Immunität                                      | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3  |                    |                    |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)                   | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.  |                    |                    |
| Anti-Islanding  | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.  |                    |                    |
| 1. Lässt sich auf 60 Hz einstellen; 120 V 60 Hz auf Anfrage | 3. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1  |                    |                    |
| 2. Schutzschlüssel:   | 4. Bis zu 75 °F / 25 °C Umgebungstemperatur  |                    |                    |
| a. Ausgang Kurzschluss                                      | 5. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nennleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC   |                    |                    |
| b. Überlastung  | 6. Die Modelle MultiPlus-II 8 k, 10 k und 15 k können nur parallel geschaltet werden, wenn ein externer AC-Transferschalter verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im <a href="#">Handbuch der Anwendung des externen Transferschalters für den MultiPlus-II</a> . |                    |                    |
| c. Batteriespannung zu hoch                                 |  |                    |                    |
| d. Batteriespannung zu niedrig                              |  |                    |                    |
| e. Temperatur zu hoch                                       |  |                    |                    |
| f. 230 VAC am Wechselrichter Ausgang                        |  |                    |                    |
| g. Brummspannung am Eingang zu hoch                         |  |                    |                    |

## 8. ANHANG

### 8.1. A: Übersicht der Anschlüsse

MultiPlus-II 3000 VA & 5000 VA


The diagram shows the rear terminal block of the MultiPlus-II 3000 VA & 5000 VA inverter. Labels A through M point to the following components:

- A:** AC-OUT-1 terminals (N, PE, L)
- B:** AC-OUT-2 terminals (N, PE, L)
- C:** AC-IN terminals (N, PE, L)
- D:** AUX RELAY terminals (NO, NC, COM)
- E:** Push button A
- F:** M6 terminal for primary ground connection (PE)
- G:** M8 terminal for battery positive connection (+)
- H:** M8 terminal for battery negative connection (-)
- I:** On/Off switch
- J:** Remote On/Off terminal
- K:** VE.Bus terminals (2x RJ45)
- L:** Current Sense terminals (INT, EXT, COM)
- M:** Auxiliary terminals (K1, Ext.GND Relay, AUX 2, AUX 1, T-Sense, V-Sense)

|   |   |
|---|---|
| A | Lastanschluss AC-out-1. Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase)  |
| B | Lastanschluss AC-out-2. Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase)  |
| C | Wechselstrom-Eingang: Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase)  |
| D | Alarm-Kontakt: (links nach rechts) NO, NC, COM.   |
| E | Drucktaste A - Zur Durchführung eines Starts ohne Assistenten.  |
| F | Primärer Erdungsanschluss M6 (PE).  |
| G | M8 Plusanschluss der Batterie.  |
| H | M8 Minusanschluss der Batterie.   |
| I | Schalter: 1=An, 0=Aus,   = nur Ladegerät  |
| J | Stecker für Fernbedienungs-schalter: Kurzschluss auslösen zum „Ein“-schalten  |
| K | 2x RJ45-VE.Bus-Stecker für die Fernsteuerung und/oder Parallel- / 3-Phasenbetrieb.  |
| L | <p>Externer Stromsensor</p> <p>Um den Stromsensor anzuschließen, entfernen Sie die Drahtbrücke zwischen den Klemmen INT und COM, schließen Sie den roten Sensordraht an die Klemme EXT und den weißen Sensordraht an die Klemme COM an.</p> |

|   |   |
|---|---|
| M | <p>Klemmen für: von oben nach unten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12 V 100 mA</li> <li>Programmierbarer Kontakt K1 offener Kollektor 70 V 100 mA</li> <li>Externes Erdungsrelais +</li> <li>Externes Erdungsrelais -</li> <li>Aux-Eingang 1 +</li> <li>Aux-Eingang 1 -</li> <li>Aux-Eingang 2 +</li> <li>Aux-Eingang 2 -</li> <li>Temperatursensor +</li> <li>Temperatursensor -</li> <li>Batteriespannungssensor +</li> <li>Batteriespannungssensor -</li> </ol> |
|---|---|


## MultiPlus-II 8kVA &amp; 10kA &amp; 15kVA



|   |  |
|---|--|
| A | Lastanschluss AC-Ausgang 1. Von links nach rechts: N (Neutral) und L (Phase).  |
| B | Lastanschluss AC-Ausgang 2. Von links nach rechts: N (Neutral) und L (Phase).  |
| C | Wechselstrom-Eingang: Von links nach rechts: N (Neutral) und L (Phase).  |
| D | <p>Externer Stromsensor.</p> <p>Um den Stromsensor anzuschließen, entfernen Sie die Drahtbrücke zwischen den Klemmen INT und COM, schließen Sie den roten Sensordraht an die Klemme EXT und den weißen Sensordraht an die Klemme COM an.</p> |
| E | 2x RJ45-VE.Bus-Steckverbinder für die Fernsteuerung und/oder Parallel- / 3-Phasenbetrieb.  |
| F | Steckverbinder für ferngesteuerten Ein/Aus-Schalter: Kurzschluss auslösen zum „Ein“-schalten   |
| G | Alarm-Kontakt: (links nach rechts) NO, NC, COM.  |


|   |  |
|---|--|
| H | Erdungssammelschiene für den AC-Eingang PE, den AC-Ausgang PE und den M6-Erdungsanschluss des Gehäuses.  |
| I | Klemmen für: von oben nach unten:<br>1. 12 V 100 mA<br>2. Programmierbarer Kontakt K1 offener Kollektor 70 V 100 mA<br>3. Externes Erdungsrelais +<br>4. Externes Erdungsrelais -<br>5. Aux-Eingang 1 +<br>6. Aux-Eingang 1 -<br>7. Aux-Eingang 2 +<br>8. Aux-Eingang 2 -<br>9. Temperatursensor +<br>10. Temperatursensor -<br>11. Batteriespannungssensor +<br>12. Batteriespannungssensor - |
| J | Drucktaste A - Zur Durchführung eines Starts ohne Assistenten.   |
| K | M8 Plusanschluss der Batterie.   |
| L | M8 Minusanschluss der Batterie.  |
| M | Hauptschalter: 1=An, 0=Aus,   = nur Ladegerät  |

## 8.2. B: Blockschaltbild




\* Siehe Tabelle in Kapitel 4.2 „Empfohlene DC-Sicherung“.


## 8.3. C: Anschlussdiagramm für parallele Anschlüsse




### 8.4. D: Anschlussdiagramm für Drei-Phasen-Anschlüsse



### 8.5. E: Ladealgorithmus







#### 4-stufiges Laden:

##### Konstantstrom

Eingeleitet, wenn Ladegerät gestartet wird. Konstantstrom wird zugeführt, bis die nominale Batteriespannung erreicht wird. Dies ist abhängig von der Temperatur und der Eingangsspannung. Danach wird konstante Energie zugeführt, bis zu dem Punkt an dem die übermäßige Gasung einsetzt (bzw. 14,4 V, 28,8 V oder 57,6 temperaturkompensiert).

##### BatterySafe

Die an der Batterie anliegende Spannung wird schrittweise erhöht, bis die eingestellte Konstantspannung erreicht wird. Der BatterySafe Modus ist Teil der berechneten Konstantspannungsdauer.

##### Konstantspannung

Die Konstantspannungsdauer hängt von der Konstantstromdauer ab. Die maximale Konstantspannungsdauer ist die eingestellte Maximale Konstantspannungsdauer.


##### Ladeerhaltungsspannung

Die Ladeerhaltungsspannung wird dazu genutzt, um die Batterie im voll aufgeladenen Zustand zu halten.

##### Speicherung

Nach einem Tag in der Erhaltungsladungsphase wird die Ausgangsspannung auf das Niveau der Lagerungsspannung gesenkt. Das bedeutet 13,2 V für 12 V-, 26,4 V für 24 V- und 52,8 V für 48 V-Batterien. Dadurch wird der Wasserverlust weitestgehend verringert, wenn die Batterie für den Winter eingelagert wird. Nach einem einstellbaren Zeitraum (Voreinstellung = 7 Tage) schaltet das Ladegerät in den Wiederholten-Konstantspannungsmodus und zwar für einen einstellbaren Zeitraum (Voreinstellung = eine Stunde), um die Batterie „aufzufrischen“.

## 8.6. Temperaturkompensation



Die obige Tabelle zeigt die standardmäßigen Ausgangsspannungen für Ladeerhaltung und Konstantspannung bei 25 °C für 12- und 24 V-Batteriebänke. Für eine 48 V-Batteriebank multiplizieren Sie die 24 V-Spannungen mit 2.

Reduzierte Ladeerhaltungsspannung folgt auf die Ladeerhaltungsspannung und erhöhte Konstantspannung folgt auf die Konstantspannung.

Im Anpassungsmodus gilt die Temperaturkompensation nicht.

### 8.7. G: Gehäuseabmessungen

